



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SECRETAR GENERAL

Nr.AR13894

07.08.2023

CĂTRE,

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DOMNULUI SECRETAR GENERAL MIRCEA ABRUDEAN

Initiator: **Ministerul Sănătății**

Titlul proiectului: *Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile*

Vă transmitem varianta electronică a proiectului mai sus menționat în vederea înscrierii pe **agenda reuniunii pregătitoare, litera d).**

Proiectul de act normativ/document de politici publice a fost afișat pe site-ul instituției la rubrica Transparență decizională începând cu data de 04.08.2023, în vederea consultării publice, în condițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cât și a consultării preliminare interinstituțională.

Termenul limită stabilit de Ministerul Sănătății, până la care se pot formula propuneri și observații este cea de a 10-a zi de la data afișării proiectului de act normativ pe site-ul instituției, respectiv 14.08.2023.

Cu deosebită stimă,

Secretar general

Alexandru Mihai Borcean



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Proiectul de Hotărâre a fost elaborat în temeiul dispozițiilor art. 23 alin. (1) al Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman:

„art.23 (1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe vor fi aprobate, prin hotărâre a Guvernului, norme de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile și procedura de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile.”

Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman a transpus Directiva Parlamentului UE și a Consiliului 2020/2184 privind calitatea apei destinată consumului uman, o reformare a vechii directive a apei potabile (Directiva 98/83/CE). De asemenea, Ordonanța Guvernului nr.7/2023 abrogat, începând cu 25 ianuarie 2023, Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile republicată, cu modificările și completările ulterioare, care transpunea vechea directivă.

La rândul său, Legea nr. 458/2002 a avut norme de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile. În timp ce Legea nr. 458/2002 a suferit numeroase modificări, cea mai importantă rezultând din transpunerea Directivei 2015/1797/CE de modificare a Anexelor II și III a Directivei 98/83 în cursul anului 2015, normele de aplicare nu au mai fost modificate din anul 2013, astfel încât unele dispoziții nu au mai fost în concordanță cu prevederile din actul legislativ primar.

Prin urmare, programul de monitorizare a calității apei potabile, stabilit în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 nu mai corespunde cu programul de monitorizare cuprins în Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 face trimiteri la Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei destinată consumului uman și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, norme noi, care vor fi aprobate, conform dispozițiilor art. 23 alin. (1), prin Hotărâre a Guvernului în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2023.

În ceea ce privește derogările care pot fi acordate pentru parametrii chimici ai apei potabile, procedura de implementare se regăsește în Ordinul ministrului sănătății nr. 299/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cuprinzând inclusiv tarifele privind reglementarea derogărilor. La nivel european, s-a considerat că statele membre au epuizat acest mecanism de acordare a derogărilor în primii 9 ani de implementare a legislației naționale de transpunere a vechii directive, astfel încât în directiva reformată au fost prevăzute doar câteva condiții în care mai pot fi acordate derogări, iar numărul maxim al acestora a fost redus de la trei - la două derogări. În aceste condiții, Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 prevede ca metodologia de acordare a derogărilor să fie inclusă în Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție a calității apei potabile.

Ordonanța Guvernului nr.7/2023, în concordanță cu Directiva (UE) 2020/2184 pe care o transpune, aduce o abordare nouă, integratoare de asigurare a calității apei potabile de la sursă până la robinet, printr-un instrument deja folosit în alte domenii, acela al evaluării și gestionării riscurilor din fiecare etapă a extracției, producerii și distribuției apei destinată consumului uman. Totuși, prin actele de reglementare menționate, se acordă o perioadă de timp pentru realizarea evaluărilor de risc: până la 1 iulie 2027 pentru evaluarea și gestionarea riscurilor din

bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei în vederea potabilizării, pe baza căreia se realizează evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează sistemul de aprovizionare cu apă potabilă.

În prezent, monitorizarea calității apelor de suprafață în secțiunea de captare a apei în vederea potabilizării se realizează prin aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, cu modificările și completările ulterioare.

Apa potabilă îmbuteliată, cu excepția apei minerale și a apei de izvor, care beneficiază de reglementări specifice, trebuie să îndeplinească aceleași condiții de calitate ca și apa distribuită prin sisteme de aprovizionare, până la punctul de îmbuteliere, după care este considerată aliment și trebuie să se supună condițiilor și normelor prevăzute în legislația din domeniul alimentului. Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 341/2007 pentru aprobarea Normelor de igienă și a Procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, au fost stabilite norme de igienă și o procedură de notificare pentru apa potabilă îmbuteliată. La evaluarea legislației subsecvente Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 s-a decis simplificarea procedurii de notificare a apelor de masă și includerea acestei proceduri în noile norme.

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cuprindea dispoziții privind cerințele de calitate a apei potabile referitoare la parametrii de radioactivitate. O directivă specifică a fost adoptată la nivelul UE (Directiva 2013/51/Euratom), care a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă. Legea nr. 301/2015 a abrogat dispozițiile corespondente din Legea nr. 458/2002, însă cerințele privind parametrii de radioactivitate din HG nr. 974/2004 au rămas în vigoare, considerându-se dispoziții utile pentru în implementarea Legii nr. 301/2015.

Directiva (UE) 2020/2184 impune statelor membre, la art. 23, să adopte sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare pentru nerespectarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul directivei, sancțiuni ce trebuie notificate Comisiei, inclusiv orice modificare ulterioară.

Intrucât Directiva 2184/2020 este o reformare a vechii directive, incluzând în mare parte dispozițiile anterioare, legislația națională cuprinde sancțiuni la normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populației, respectiv Capitolul IV al Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sancțiuni au fost deja comunicate Comisiei, ca parte a obligațiilor de transpunere.

Totuși, noile dispoziții ale Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 nu au măsuri sancționatorii. Astfel, s-a decis, ca odată cu elaborarea normelor de aplicare ale Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 să fie introdus și un capitol de sancțiuni care să vizeze atât nerespectarea dispozițiilor Ordonanței, cât și pe cele ale normelor de aplicare.

Având în vedere faptul că Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 cuprinde și dispoziții care vizează alte autorități și instituții publice precum Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, aceste autorități publice au fost invitate să evalueze necesitatea introducerii de sancțiuni pentru nerespectarea dispozițiilor din domeniile lor de competență și să transmită propuneri.

2. Schimbări preconizate

În prezentul act normativ sunt incluse dispoziții detaliate cu privire la monitorizarea calității apei potabile, sunt stabilite frecvențele de monitorizare în cadrul celor două tipuri de monitorizare: cea operațională și cea de audit, sunt incluse dispoziții cu privire la prelevarea și analiza probelor de apă, condiții particulare pentru evaluarea și gestionarea riscurilor, dispoziții privind implementarea măsurilor de remediere, procedura de acordare a derogărilor, condiții privind rețeaua de distribuție, dispoziții privind sistemele de aprovizionare care sunt exceptate de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2023, dispoziții privind informarea și raportarea. În proiectul de norme s-a urmărit și corelarea dispozițiilor cu cerințele de raportare la Comisia Europeană și cu ghidul de raportare întocmit de Comisie în acest sens.

În ceea ce privește programele de monitorizare, ca urmare a implementării abordării bazate pe riscuri prin planurile de siguranță ale apei, s-a avut în vedere ca frecvența de monitorizare impusă să nu pună o presiune asupra furnizorilor de apă în ceea ce privește costurile, dar să ofere totodată o imagine corectă asupra calității apei potabile în relație cu populația aprovizionată.

Referitor la derogări, reglementarea lor într-un capitol în actualele Norme s-a considerat o măsură suficientă, având în vedere condițiile mult mai restrictive pentru acordarea derogărilor, prevăzute de Directiva 2020/2184 și implicit de Ordonanța Guvernului nr. 7/2023. Astfel, acordarea a maxim 2 derogări pentru parametrii chimici ai apei potabile care îndeplinesc condițiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 va fi realizată de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cu suportul Institutului Național de Sănătate Publică. Totodată, se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 299/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, ordin din care au fost preluate anexele, respectiv modelul de cerere pentru acordarea derogării și lista tarifelor pentru procedura de derogare.

Odată cu realizarea evaluării și gestionării riscurilor în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinată consumului uman, dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 100/2002 cu modificările și completările ulterioare nu vor mai fi de actualitate, astfel încât, acest act normativ poate fi abrogat, însă nu mai devreme de 1 iulie 2027, termenul impus prin Directiva (UE) 2020/2184 și Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 pentru realizarea evaluării și gestionării riscurilor privind bazinele hidrografice. În acest mod, va exista o continuitate în reglementarea și evaluarea calității apei la sursă, necesară atât în stabilirea și adaptarea procedeele de tratare a apei brute de către furnizori, cât și autorităților de gospodărire a apelor și direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București în procesul de autorizare a producției și distribuției apei potabile.

În mod similar, s-a considerat că procedura de notificare a apei potabile îmbuteliate, alta decât apa minerală și apa de izvor, comercializată ca apă de masă, poate fi simplificată și inclusă în prezenta Hotărâre, alături de procedura de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile. Astfel, Ordinul ministrului sănătății nr. 341/2007 pentru aprobarea Normelor de igienă și a Procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă se abrogă.

În plus, în aplicarea Art. 23 – Sancțiuni al Directivei (UE) 2020/2184, proiectul cuprinde un capitol de sancțiuni în cantumuri diferite, în funcție de impactul și gravitatea contravențiilor. Sancțiunile vizează atât nerespectarea dispozițiilor relevante ale Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 cât și ale prezentelor norme. Totodată sunt abrogate unele sancțiuni din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare deoarece, în prezentul act normativ, fie nu mai există faptele care constituie contravenție, fie au fost modificate condițiile prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, fie a fost modificat cuantumul acestora întrucât suma prevăzută la nivelul anului 2011 nu mai avea efect de descurajare, așa cum solicită Directiva (UE) 2020/2184.

3. Alte informații

Secțiunea a 3-a

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

Beneficiul principal al intrării în vigoare a prezentei Hotărâri este reprezentat de punerea în aplicare a unei părți importante din dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 7/2023. Cu toate că Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 nu a abrogat normele de aplicare ale vechii legi a apei potabile (Legea nr. 458/2002), respectiv Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, aceasta nu mai putea fi aplicată în întocmirea programelor de monitorizare a calității apei potabile, astfel încât, atât furnizorii de apă potabilă, cât și direcțiile de sănătate publică nu mai puteau realiza o corelație între frecvențele de prelevare prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și cele din Hotărârea Guvernului nr. 974/2004.

Pe de altă parte, prezenta Hotărâre dezvoltă, clarifică și reglementează mai specific atribuțiile ce revin furnizorilor de apă și autorității publice de sănătate, precum și autorităților publice locale în ceea ce privește asigurarea calității apei potabile.

Costurile intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului se suprapun, într-o măsură limitată, cu cele generate de implementarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2023, vizând în principal costurile generate de analizele de

laborator ale calității apei potabile. Pe de altă parte, apreciem că frecvența de monitorizare impusă prin prezenta Hotărâre este mai redusă față de cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, fiind sensibil egală cu frecvența minimă stabilită în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, respectiv cu frecvența minimă impusă de Directiva europeană.

2. Impactul social

Proiectul de Hotărâre a Guvernului are un impact social pozitiv în măsura în care populația va consuma apă potabilă sigură și de bună calitate.

3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

Proiectul de Hotărâre a Guvernului vizează asigurarea dreptului la apă potabilă de calitate corespunzătoare, în concordanță cu Obiectivul de dezvoltare durabilă 6, apă curată și sanitație al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

4. Impactul macroeconomic

3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Impactul asupra mediului de afaceri

Prezentul proiect de act normativ nu determină un impact negativ asupra mediului de afaceri. Începând cu 2026, furnizorii de apă vor trebui să suporte costuri de monitorizare a calității apei potabile cu aproximativ 25% mai mari, pe seama parametrilor suplimentari introduși de Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și în concordanță cu Directiva 2020/2184. Pe de altă parte, prin elaborarea și implementarea Planurilor de Siguranță ale Apei, se va putea fundamenta reducerea frecvenței de prelevare și analiză a probelor de apă pentru o serie de parametri, sau chiar eliminarea unor parametri din programele de monitorizare.

6. Impactul asupra mediului înconjurător

Nu este cazul.

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

Obligațiile de raportare a datelor generate de implementarea prezentei Hotărâri presupun inclusiv crearea unei baze de date naționale pentru colectarea datelor și informațiilor privind calitatea apei potabile prin utilizarea serviciilor de date spațiale, instrumente care vor presupune costuri.

8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

Implementarea prezentei Hotărâri a Guvernului contribuie la atingerea țintei 6.1 a obiectivului 6 de dezvoltare durabilă și anume „Până în 2030, realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru toți”.

9. Alte informații

Proiectul de Hotărâre a Guvernului are un impact pozitiv asupra sănătății populației, urmărind furnizarea unei ape de calitate corespunzătoare, sigură pentru sănătatea consumatorilor.

Secțiunea a 4 – a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				
		3	4	5	6	7
1	2					
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						

(i) contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificării veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.						
8. Alte informații						
Secțiunea a 5 - a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ: - abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile; - abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă; - abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 764 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările și completările ulterioare; - abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 299/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; - acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții: Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Ghidului de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă.						

<p>b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Ghidului de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă.</p>										
<p>2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice. Nu este cazul.</p>										
<p>3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) Nu este cazul.</p>										
<p>4. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente Nu este cazul.</p>										
<p>5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente Nu este cazul.</p>										
<p>6. Alte informații Nu au fost identificate.</p>										
<p>Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</p>										
<p>1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative Au fost organizate consultări cu Institutul Național de Sănătate Publică, forul metodologic al rețelei de sănătate publică teritorială, direcțiile de sănătate publică județene și a Municipiului București. Au fost transmise adrese către Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.</p>										
<p>2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate Proiectul se referă la activități din sfera de competență a instituțiilor menționate la pct. 6.1, precum și a furnizorilor de apă, reprezentați prin Asociația Română a Apei.</p>										
<p>3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care actul normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Se impune consultarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.</p>										
<p>4. Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative Nu este cazul.</p>										
<p>5. Informații privind avizarea de către:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a) Consiliul Legislativ</td> <td>- este necesar avizul Consiliului Legislativ</td> </tr> <tr> <td>b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării</td> <td>- Nu este cazul.</td> </tr> <tr> <td>c) Consiliul Economic și Social</td> <td>- Nu este cazul.</td> </tr> <tr> <td>d) Consiliul Concurenței</td> <td>- Nu este cazul.</td> </tr> <tr> <td>e) Curtea de Conturi</td> <td>- Nu este cazul.</td> </tr> </table>	a) Consiliul Legislativ	- este necesar avizul Consiliului Legislativ	b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării	- Nu este cazul.	c) Consiliul Economic și Social	- Nu este cazul.	d) Consiliul Concurenței	- Nu este cazul.	e) Curtea de Conturi	- Nu este cazul.
a) Consiliul Legislativ	- este necesar avizul Consiliului Legislativ									
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării	- Nu este cazul.									
c) Consiliul Economic și Social	- Nu este cazul.									
d) Consiliul Concurenței	- Nu este cazul.									
e) Curtea de Conturi	- Nu este cazul.									
<p>6. Alte informații Nu au fost identificate.</p>										
<p>Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</p>										
<p>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Proiectul de Hotărâre a Guvernului a fost publicat pe site-ul Ministerului Sănătății.</p>										
<p>2. Informarea societății civile cu privire la eventualele impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice Nu este cazul, neexistând un impact asupra mediului, iar impactul asupra sănătății publice fiind unul pozitiv.</p>										

3. Alte informații

Nu au fost identificate.

**Secțiunea a 8-a
Măsuri de implementare**

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente
Nu este cazul.

2. Alte informații
Nu este cazul.

Față de cele prezentate, s-a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile destinată consumului uman și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile.



AVIZĂM FAVORABIL,

**VICEPRIM-MINISTRU
MARIAN NEACȘU**

**MINISTRUL MEDIULUI, APELOR
PĂDURILOR**

Mircea FECHET

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRIILOR ȘI
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

Adrian-Ioan VEȘTEA

**MINISTRUL MUNCHII ȘI SOLIDARITĂȚII
SOCIALE**

Simona BUCURA-OPRESCU

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Luminița-Teodora ODOBESCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Alina-Ștefania GORGHIU

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată. și art. 21 alin. (2) și art. 23 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - Se aprobă Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă următoarele acte normative:

- a) Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26.07.2004;
- b) Ordinul ministrului sănătății nr. 341/2007 pentru aprobarea Normelor de igienă și a Procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 01.03.2007,;
- c) Ordinul ministrului sănătății nr. 299/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametri chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 04.05.2010;

(2) La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri se abrogă literele e), f), g), h), k) și n) ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.621 din 01.09.2011;

(3) Începând cu data de 1 iulie 2027 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare și frecvența de prelevare și analiză a probelor din apele de suprafață destinate producerii de apă potabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19.02.2002, cu modificările și completările ulterioare, iar până la această dată autoritatea competentă de gospodărire a apelor va întocmi, în conformitate cu art. 7 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, evaluarea și gestionarea riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman.

Art. 3 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cap. XI – Sancțiuni, din Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, transpun prevederile art.23 – Sancțiuni, din Directiva 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2020, privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 435 din 23 decembrie 2020.

PRIM-MINISTRU
Ion-Marcel CIOLACU

NORME
de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile

Cap. I
Dispoziții generale

Art. 1 - Prezentele norme se aplică:

- a) sistemelor publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă a populației;
- b) instalațiilor de îmbuteliere a apei potabile;
- c) instalațiilor de fabricare a gheții pentru consum uman din apă potabilă;
- d) apei potabile folosite în industria alimentară;
- e) fântânilor publice de apă potabilă pentru folosință publică sau comercială.

Art. 2 - În înțelesul prezentelor norme, următorii termeni și expresii sunt definite astfel:

- a) autorizarea sanitară – astfel cum este definită în Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;
- b) autorizația sanitară de funcționare reprezintă actul eliberat de direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, astfel cum este definită în Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare;
- c) autorizația sanitară cu derogare este actul tehnic și juridic eliberat de direcția de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București, prin care se acordă furnizorului de apă potabilă autorizarea sanitară de funcționare pe perioada unei derogări, potrivit prevederilor art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman;
- d) apa de masă este apa potabilă îmbuteliată, comercializată în sticle, cutii sau alte recipiente închise ermetic și care îndeplinesc cerințele art.11 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, a cărei calitate este conformă cu cerințele actului normativ menționat și care provine din resurse de mediu specifice și nu poate proveni din rețeaua de distribuție a unui sistem de alimentare cu apă a unei regiuni;
- e) consumator înseamnă o persoană care primește apă potabilă furnizată conform prevederilor legale în vigoare de la un furnizor de apă potabilă;
- f) derogare - aprobarea utilizării de apă destinată consumului uman care prezintă depășiri ale valorilor stabilite pentru parametrii chimici prevăzuți în tabelul B din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman;
- g) dezinfecție - procedeul prin care sunt eliminate sau inactivate microorganismele patogene din apă, astfel încât aceasta să corespundă cerințelor Ordonanței Guvernului nr. 7/2023;
- h) inspecția sanitară este definită la art. 1 lit. a) din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat, cu modificările și completările ulterioare;
- i) monitorizare operațională – programul de monitorizare a calității apei potabile realizat de către furnizorul de apă;
- j) monitorizare de audit – programul de monitorizare a calității apei potabile efectuat de către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;
- k) parametru reprezintă un microorganism sau o substanță prevăzută în tabelele A, A1, B, D și E din anexa nr. 1 și în conformitate cu art. 13 alin. (7) la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;
- l) parametru indicator reprezintă o caracteristică, un element, un microorganism sau o substanță prevăzută în tabelul C din anexa nr. 1 la Ordonanța nr. 7/2023, pe baza căruia se determină modul de funcționare a instalațiilor de producție și distribuție a apei destinată consumului uman și se evaluează calitatea apei potabile, cu rol în identificarea deficiențelor din procesul de tratare a apei și instituirea măsurilor de corecție;

- m) punct de amestec reprezintă locul în care apa tratată în scopul potabilizării, provenind din două sau mai multe surse, este combinată în condiții tehnic controlate;
- n) planul de siguranță a apei reprezintă cadrul de identificare a pericolelor, de evaluare a riscurilor și de management al riscului, împreună cu măsuri de control, de monitorizare, planuri pentru incidente și situații de urgență și procedurile aferente, întocmit și implementat în vederea furnizării unei ape sigure pentru consumul uman, astfel cum este prevăzut în Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2.721/2.551/2.727/2022 privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranță a apei, precum și pentru stabilirea responsabilităților autorităților competente și ale producătorilor și/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea și avizarea planurilor de siguranță a apei;
- o) supravegherea sanitară constă în procesul de monitorizare, evaluare, expertiză sanitară și colectare sistematică de date cu privire la sistemele de producție și/sau distribuție a apei potabile, precum și controlul de laborator al calității apei potabile;
- p) referat tehnic - documentul întocmit de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în urma documentației depuse de către furnizorul de apă, care stă la baza procedurii de acordare a derogării;
- q) zona de aprovizionare este o zonă geografică determinată în care apa destinată consumului uman provine din una sau mai multe surse și în care calitatea apei poate fi considerată aproximativ uniformă;
- r) rezervorul de înmagazinare este orice construcție, alta decât cea aflată în incinta stației de tratare, în care apa potabilă este stocată în scopul satisfacerii unei cerințe de apă variabilă în timp; în cazul în care apa este înmagazinată și stocată într-o construcție care cuprinde mai mult de un singur compartiment și fiecare compartiment are intrare și ieșire proprii, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic între ele, construcția constituie rezervor de înmagazinare separat, iar în cazul în care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcția constituie rezervor de înmagazinare individual;
- s) fântâna publică de apă potabilă este construcția amplasată pe domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, sub forma unui puț săpat sau forat până la nivelul unui acvifer de apă, care servește la alimentarea cu apă a populației și care este destinată băutului, preparării hranei ori pentru alte scopuri casnice; finanțarea monitorizării calității apei potabile distribuite prin fântâna publică se asigură în condițiile legii de către autoritățile administrației publice locale, urmând ca aceasta să suporte costurile aferente reactivilor, să asigure conformarea la parametrii de calitate și avertizarea în cazul neconformării la parametrii de calitate pentru fântâna publică;
- t) fântâna individuală de apă potabilă este construcția amplasată pe proprietatea privată a unei persoane fizice, sub forma unui puț săpat sau forat până la nivelul unei rezerve de apă, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, deserving una sau mai multe gospodării.

Cap. II

Monitorizarea calității apei potabile

Art. 3 - Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată, îndeplinind condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

Art. 4 - (1) La ieșirea din rezervorul de înmagazinare valorile pentru parametrii E. Coli, enterococi și bacterii coliforme din probele prelevate trebuie să fie corespunzătoare cu cele prevăzute în tabelele A și C din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.

(2) Apa potabilă nu trebuie să fie agresivă și să nu producă un efect de coroziune a conductelor, fie prin lipsa completă a sărurilor minerale, fie printr-un exces de săruri minerale dizolvate, în special cloruri și sulfați. Apa corozivă poate mobiliza substanțe cu impact asupra sănătății din materialele care vin în contact cu apa potabilă;

Art. 5 - Furnizorii de apă identifică și delimitează zonele de aprovizionare cu apă, respectiv teritoriile în care calitatea apei potabile nu se modifică semnificativ, astfel încât monitorizarea calității apei prelevate dintr-un punct al acestui teritoriu să fie reprezentativă pentru întreaga zonă.

Art. 6 - Furnizorii de apă întocmesc sau, după caz, revizuiesc în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, dosarul cu schema zonelor de aprovizionare din teritoriul lor de distribuție, conform următoarelor cerințe:

- a) înregistrarea zonelor de aprovizionare se face ținându-se seama de tipul de sursă de distribuție: ieșirea din stația de tratare, stația de pompare, rezervor;
- b) numărul de locuitori ai unei zone de aprovizionare se estimează după rezidența permanentă;
- c) se identifică primele teritorii aprovizionate din surse unice; aceste teritorii se înregistrează ca o singură zonă de aprovizionare;
- d) zona de aprovizionare în care apa potabilă provine din una sau din mai multe surse de distribuție este subdivizată în zone de aprovizionare separate, dacă există diferențe semnificative în calitatea apei din teritoriu;
- e) în teritoriile în care variațiile de calitate sunt complexe sau dacă apa distribuită provine prin transfer dintr-un număr de surse potențiale, zona de aprovizionare este delimitată prin referire la granițe convenționale geografice sau la caracteristici comune ale sistemului de distribuție.

Art. 7 - (1) Verificarea calității apei potabile se realizează conform programelor de monitorizare prevăzute în tabelele 1 - 7 din anexa nr. 1 la prezentele norme și a Legii nr. 301/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă;

(2) Programele de monitorizare se întocmesc până la finalul anului în curs pentru anul următor de către furnizorul de apă și se supun avizării direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;

(3) Punctele de prelevare a probelor de apă sunt stabilite de direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București împreună cu furnizorul de apă și sunt comunicate de către furnizor autorității administrației publice locale.

(4) Prin monitorizarea operațională se verifică periodic calitatea organoleptică, microbiologică și chimică a apei potabile produse și distribuite și eficiența procedeele de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecție, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.

(5) Prin monitorizarea de audit se verifică dacă apa potabilă corespunde cerințelor de calitate și specificațiilor pentru toți parametrii prevăzuți în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, inclusiv pentru parametrii suplimentari pentru care a fost luată decizia de monitorizare de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.

Art. 8 - (1) Furnizorii de apă prelevează și analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare, în conformitate cu programul de prelevare și analiză prevăzut în tabelul 1, 3 și/sau tabelul 5 după caz, din anexa nr. 1 la prezentele norme, sau, dacă nu au capacitate proprie de analiză, încheie un contract cu un laborator înregistrat la Ministerul Sănătății în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;

(2) Furnizorii de apă trebuie să asigure prelevarea și analizarea unei probe de apă de la ieșirea din fiecare rezervor de înmagazinare în funcțiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme, E. coli, enterococi, turbiditate și dezinfectantul rezidual după fiecare golire, curățare și dezinfecție și ori de câte ori apare o neconformitate în calitatea apei. În plus, frecvența de prelevare este stabilită de furnizori în funcție de capacitatea rezervorului și numărul de consumatori aprovizionați;

(3) Utilizarea cisternelor pentru aprovizionarea cu apă potabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) efectuarea spălării, curățării și dezinfecției înainte umplerii pentru distribuție de către deținătorul cisternei;
 - b) utilizarea de cisterne confecționate din materiale avizate/notificate pentru utilizare în contact cu apa potabilă și folosite exclusiv pentru transportul apei potabile;
 - b) umplerea cisternei cu apă provenită doar din sisteme de producere și distribuție a apei potabile autorizate sanitar, monitorizată corespunzător și fără neconformități de calitate înregistrate;
- (4) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București prelevează și analizează un număr de probe de apă din fiecare zonă de aprovizionare, precum și de la producătorii de apă de masă sau de

la întreprinderile cu profil alimentar care folosesc apă din foraje proprii, conform programului de prelevare și analiză prevăzut în tabelele 2, 4 și 6 din anexa nr. 1 la prezentele norme.

Art. 9 - (1) În cadrul monitorizării operaționale, respectiv planurilor de siguranță a apei, furnizorii de apă vor efectua monitorizări suplimentare pentru orice parametru, organism ori substanță în situația în care există informații că acel element, microorganism sau substanță, singur sau în combinație, conduce la furnizarea unei ape care nu corespunde cerințelor art. 4 și 5 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

(2) În cazul unor incidente datorate depășirii valorilor stabilite pentru parametrii de calitate ai apei potabile, direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București impune furnizorului de apă frecvența de monitorizare pentru parametrul/parametrii respectivi, în funcție de gravitatea riscului asupra sănătății, frecvență ce va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calității apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare;

Art. 10 - (1) În cazul în care există dovezi care atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 pe teritoriul unui județ ori a municipiului București sau unei părți a acestuia, și care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană, direcția de sănătate publică a județului respectiv sau a municipiului București decide efectuarea unei monitorizări suplimentare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București după caz, informează Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică asupra deciziei, în vederea aprobării parametrilor suplimentari potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Ordonanța nr. 7/2023.

(3) Direcția de sănătate publică județeană/ a municipiului București poate efectua analize suplimentare și investigații în caz de situații cu risc asupra sănătății precum incidente, accidente de poluare, calamități naturale etc, în cazul depășirii valorilor unor parametri cu impact asupra sănătății.

Art. 11 - (1) Anual, furnizorii de apă întocmesc programul de monitorizare și asigură prelevarea numărului de probe aferent monitorizării operaționale prevăzut în tabelul 1 din Secțiunea 1 a anexei nr. 1 la prezentele norme, pentru analiza parametrilor prevăzuți în respectivul tabel.

(2) Furnizorii de apă pot reduce, cu aprobarea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, numărul de probe de prelevat pentru un parametru/mai mulți parametri din cei prevăzuți în anexa nr. 1 Tabelele B și C din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, față de numărul standard prevăzut în tabelul 1 din Secțiunea 1 a anexei nr. 1 la prezentele norme, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile:

a) evaluarea riscurilor realizată de furnizorul de apă nu a identificat riscuri semnificative care pot determina o creștere a concentrației parametrului respectiv;

b) parametrul respectiv a fost monitorizat cu frecvența prevăzută în normele în vigoare cel puțin în ultimii 3 ani;

c) rezultatele obținute la analiza probelor prelevate în perioada prevăzută la lit. b), de la punctele de prelevare reprezentative pentru întreaga zonă de aprovizionare sunt toate mai mici de 60% din valoarea parametrului prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

d) pentru furnizorii de apă care produc între 10 și 100 mc/zi, frecvența de prelevare pentru parametrii din categoria B poate fi redusă de la odată/an la odată la doi ani, numai în situația în care 2 ani consecutivi toți parametrii sunt conformi cu valorile din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și frecvența de prelevare a fost respectată; această reducere nu se mai aplică în condițiile în care este integrată o nouă sursă de apă în sistemul de aprovizionare sau se efectuează modificări ale sistemului respectiv, conform notei 5 de la Tabelul din Cap. II al anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

(3) Pentru parametrii E. coli, enterococi, bacterii coliforme, clostridium perfringens și număr de colonii la 22 și 37 de grade C nu pot fi aplicate reduceri ale frecvenței de monitorizare.

(4) În cazul în care un anumit procedeu de tratare este utilizat numai pe o perioadă a anului, numărul minim de probe care trebuie prelevat de la ieșirea din stația de tratare va fi calculat proporțional cu numărul de zile din anul respectiv în care procedeu a fost aplicat și în raport cu numărul standard. În cazul parametrului microcistina LR numărul de probe este stabilit prin ordin al ministrului sănătății și a ministrului mediului, apelor și pădurilor.

Art. 12 - Prelevarea, conservarea, transportul, păstrarea și identificarea probelor de apă potabilă se realizează conform Ghidului prevăzut la Cap. IV al Anexei nr. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și cap. III din prezentele Norme;

Art. 13 - (1) Monitorizarea calității apei potabile se realizează numai de către laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătății, potrivit procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 764/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Sănătății postează pe site-ul propriu lista laboratoarelor înregistrate pentru prelevarea și analiza probelor de apă potabilă, în vederea realizării programului de monitorizare a calității apei potabile, și o actualizează cu ocazia fiecărei noi înregistrări.

Art. 14 - (1) Laboratoarele prevăzute la art. 13 alin. (1) trebuie să transmită rezultatele analizelor în maximum 7 zile calendaristice de la emiterea buletinelor de analiză, atât direcției de sănătate publică, cât și furnizorului de apă; transmiterea acestora se face în maxim 24 de ore, în cazul în care rezultatele analizelor indică neconformități la parametrii prevăzuți în Tabelele A, A1, B și D din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7;

(2) Transferul de date între laboratoare și direcțiile de sănătate publică se poate realiza și în format electronic.

(3) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București transmite furnizorilor de apă rezultatele analizelor care se efectuează în laboratoarele proprii; furnizorii informează cel puțin anual primăriile și populația deservită cu privire la rezultatele monitorizării operaționale a calității apei potabile;

Art. 15 - (1) Furnizorii de apă suportă costurile de prelevare și analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea operațională și de audit, costurile pentru monitorizarea realizată de laboratoarele direcțiilor de sănătate publică și/sau Institutului Național de Sănătate Publică fiind conform tarifelor și modalităților de plată stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2459/2022 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cadrul monitorizării calității apei potabile, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și furnizorii de apă pot analiza, prin laboratoarele Institutului Național de Sănătate Publică, acei parametri pentru care nu există capacitate de analiză proprie.

Art. 16 - (1) Furnizorul de apă trebuie să păstreze registrele de analize astfel încât să se poată stabili că la fiecare dintre probele prelevate au fost îndeplinite condițiile necesare de prelevare, manipulare, transport, conservare și analiză a probelor de apă potabilă în caz de neconformități ori incidente, cât și pentru analiza tendinței valorilor parametrilor de calitate ai apei potabile.

(2) Registrele de analiză se păstrează o perioadă de minim 5 ani.

Cap. III

Prelevarea și analiza probelor de apă

Art. 17 - Probele de apă trebuie prelevate din puncte de prelevare stabilite în concordanță cu punctele de conformitate prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, uniform distribuite în spațiu și în timp pe perioada unui an, cu excepția parametrilor a căror concentrație în apa potabilă suferă o variație sezonieră.

Art. 18 În stabilirea punctelor de prelevare a probelor de apă și a distribuției prelevărilor, astfel încât acestea să fie reprezentative pentru calitatea apei furnizată pe întreg parcursul unui an, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și furnizorii de apă iau în considerare următoarele criterii:

a) variațiile climatice sezoniere precum perioadele cu precipitații abundente ori perioadele secetoase și/sau pericolele identificate în cadrul evaluării riscurilor care vizează bazinele hidrografice aferente punctelor de captare;

b) numărul de probe de prelevat, conform programului de monitorizare stabilit în funcție de volumul de apă produs zilnic într-o zonă de aprovizionare cu apă, exprimat în m³;

c) identificarea de către furnizorii de apă, în cadrul planurilor de siguranță a apei, a parametrilor pentru care se constată nerespectarea valorilor stabilite în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și pentru care există

riscul să afecteze sănătatea populației, fie că depășirile se datorează unei surse de poluare sau compoziției solului;

d) evaluarea de risc realizată de furnizorii de apă pentru sistemul de distribuție în cadrul PSA stabilește punctele critice și frecvența de recoltare a probelor de apă, în funcție de: tipul procesului tehnologic de tratare, materialele din care sunt confecționate conductele, vechimea rețelei, complexitatea rețelei, numărul și localizarea avariilor înregistrate, punctele de consum care înregistrează discontinuități în distribuția apei, volumul de apă distribuit, variațiile de presiune a apei distribuite și numărul consumatorilor.

e) măsurile pentru reducerea sau eliminarea riscului de nerespectare a valorilor parametrilor precum: măsuri de eliminare a poluării sursei de apă și tehnici adecvate de tratare care să modifice natura sau proprietățile apei înainte să fie furnizată, înlocuirea materialelor utilizate în contact cu apa din sistemul de aprovizionare cu materiale avizate/notificate sanitar.

f) perioada în care s-au înregistrat valori crescute ale parametrilor de calitate ai apei potabile;

g) baza de date existentă din istoricul monitorizării sistemului de aprovizionare sau datele din literatura de specialitate în cazul parametrilor nou identificați, pentru care nu există o bază de date;

h) existența focarelor de boli cu transmitere hidrică în comunitățile din zona de aprovizionare cu apă;

i) unități publice cu consumatori sensibili precum spitale, cămine de bătrâni, centre pentru persoane cu dizabilități, centre de plasament etc

Art. 19 - (1) Calitatea apei potabile se verifică în punctele de prelevare și în orice alt punct stabilit conform prevederilor prezentelor norme;

(2) Punctele de prelevare trebuie să asigure corespondența cu punctele de conformitate prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și să fie localizate în aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec, astfel încât să asigure o probă reprezentativă pentru calitatea apei în rețeaua de distribuție sau pentru calitatea apei de masă îmbuteliate;

(3) Ieșirea din stația de tratare trebuie prevăzută cu robinete metalice, proiectate și realizate astfel încât să asigure cerințele de igienă pentru prelevare, fără completări sau inserții și care sunt făcute din materiale avizate/notificate sanitar pentru a fi folosite în contact cu apa potabilă.

(4) În situația în care un serviciu public de apă primește apă tratată de la un furnizor de apă, pentru a garanta calitatea apei distribuite, furnizorul de apă adăugă în programul propriu de monitorizare un număr de probe de analizat la ieșirea din stația de tratare și la punctul operațional de transfer, calculat în funcție de volumul de apă transferat, conform tabelului 1 din anexa nr.1 la prezentele Norme;

(5) În situația în care există furnizori de apă care dețin doar segmentul de captare și tratare a apei potabile, iar distribuția aparține altor furnizori care aprovizionează zone din același județ sau din alte județe, furnizorul care tratează apa, va realiza un program de monitorizare operațională a calității apei la ieșirea din stația de tratare, constând în jumătate din numărul de probe prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 la Norme, calculat în funcție de volumul de apă produs, în timp ce furnizorul/furnizorii care distribuie apa vor realiza programul de monitorizare operațională conform tabelului nr. 1, calculat în funcție de volumul de apă distribuit;

(6) Pentru realizarea programului de monitorizare audit și a monitorizării suplimentare, prelevarea probelor de apă se face de către asistenții de igienă instruiți în acest sens, sau de personalul de laborator din cadrul direcției de sănătate publică sau din laboratoarele înregistrate la Ministerul Sănătății pentru a efectua prelevarea și analiza probelor de apă potabilă, iar pentru monitorizarea operațională prelevarea se realizează de către personalul de laborator din laboratorul propriu al furnizorului de apă sau laboratorul cu care furnizorul de apă a încheiat contract.

Art. 20 - (1) Cu excepția apei distribuite din cisternă, la propunerea furnizorului de apă, direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București poate aproba prelevarea de probe din alte puncte ale sistemului de aprovizionare sau de la ieșirea din stația de tratare dacă, furnizorul de apă demonstrează că nu există modificări nefavorabile ale valorilor măsurate ale parametrilor în cauză. Alegerea punctelor de prelevare, altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 se fundamentează în planurile de siguranță ale apei;

(2) În cazul monitorizării de audit, probele se prelevează numai din punctele de prelevare stabilite în conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

- (3) Pentru parametrii microbiologici prevăzuți în tabelul A din anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 7/2023, cel puțin 75% din probele monitorizării operaționale se prelevează de la punctele prevăzute la art. 6 alin. (1) din același act normativ;
- (4) În cazul parametrului nitriți, jumătate din probele monitorizării operaționale se prelevează de la ieșirea din stația de tratare și jumătate de la robinetele din rețeaua de distribuție, stabilite ca puncte de prelevare. Formula nitrați/nitriți se calculează pe baza rezultatelor analizei efectuate din aceeași probă de apă.
- (5) Direcția de sănătate publică poate impune furnizorului de apă monitorizări suplimentare și/sau procedee suplimentare de tratare a oricărui alt parametru identificat în evaluarea riscurilor din bazinul hidrografic aferent captării sau din sistemul de aprovizionare, atât în punctele de monitorizare stabilite în programele de monitorizare, cât și din orice alt punct decât cele stabilite, după caz.
- (6) În situația în care se identifică, pe baza evaluării riscurilor din bazinul hidrografic sau din sistemul de distribuție un risc de afectare a calității apei potabile și/sau un risc asupra sănătății populației aprovizionate produs de o substanță sau compus care nu este inclusă în Anexa nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, direcția de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București informează Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică și solicită stabilirea unei valori pentru parametrul identificat. După aprobarea parametrului suplimentar conform art. 5 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București impune monitorizarea parametrului respectiv, conform unui calendar stabilit prin consultarea cu Institutul Național de Sănătate Publică;
- Art. 21 - (1)** În cazul în care distribuția apei potabile se face din cisternă, probele de apă vor fi prelevate în punctul de curgere a apei din cisternă.
- (2) În cazul în care în sistemul de aprovizionare cu apă sunt intermitențe în distribuție sau întreruperi ocazionale ale apei la consumator, probele de apă vor fi prelevate de către furnizorul de apă cu o frecvență mai mare decât o prevede programul de monitorizare, respectiv la interval de 48 de ore cât timp distribuția este intermitentă și la interval de 48 de ore după reluarea distribuției.
- (3) În situația prevăzută la alin (2), în cazul în care la 48 de ore de la reluarea distribuției nu se constată neconformități ale parametrilor de calitate ai apei potabile, se reia programul de monitorizare stabilit în baza tabelului nr. 1 din Secțiunea 1 a anexei nr. 1 la prezentele norme.
- (4) În probele de apă prelevate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) se va analiza cu prioritate conformarea la parametrii E. coli, enterococi, turbiditate, pH, conductivitate, și clor rezidual liber, urmând ca la 48 de ore să fie analizați toți parametrii indicatori.
- (5) Un sistem de aprovizionare cu apă provenind din surse de suprafață și subterane sau din surse subterane aflate sub directa influență a apelor de suprafață va fi considerat un sistem numai cu sursă de suprafață, pentru aplicarea specificațiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, fier și mangan, cu controlul în apa subterană, de către autoritățile competente în domeniul gospodării apelor împreună cu furnizorii de apă, a parametrilor fier și mangan, în situația în care există depășiri datorate fondului natural.

Cap. IV

Evaluarea și gestionarea riscurilor

- Art. 22 (1)** Evaluarea și gestionarea riscurilor din sistemele de distribuție se realizează de către furnizorii de apă care produc cel puțin 1000 de mc de apă/zi sau aprovizionează minimum 5000 de locuitori, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului dezvoltării regionale, lucrărilor publice și administrației nr. 2721/2551/2727/2022;
- (2) Începând cu anul 2028, evaluarea și gestionarea riscurilor din sistemele de distribuție se realizează de către toți furnizorii de apă care produc cel puțin 100 mc de apă/zi sau aprovizionează minim 500 de locuitori, pe baza rezultatelor evaluării și gestionării riscurilor din bazinele hidrografice;
- (3) În evaluarea și gestionarea riscurilor trebuie să se aibă în vedere adecvarea preceselor de tratare la calitatea apei supusă potabilizării și la variațiile de calitate ale acesteia;

(4) Condițiile limitatoare particulare care fac obiectul art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, pentru care furnizorii de apă pot pot întocmi planuri de siguranță a apei adaptate condițiilor specifice, sunt:

a) constrângeri geografice precum: regiuni deluroase ori muntoase unde există dificultăți în transportul și distribuția apei, regiuni aride care înregistrează deficit de apă, regiuni cu soluri contaminate, zone cu risc de inundații, alunecări de teren etc;

b) constrângeri de accesibilitate: gospodării izolate unde nu există infrastructură pentru furnizarea apei potabile, comunități dezavantajate economic cu grad redus de branșare/conectare la sistemul de alimentare cu apă, zone calamitate;

(5) La întocmirea planurilor de siguranță a apei, furnizorii de apă care operează în zone cu constrângeri geografice și accesibilitate limitată, vor avea în vedere următoarele elemente:

a) identificarea surselor de apă adecvate pentru potabilizare și evaluarea disponibilității acestora pentru captarea, stocarea și distribuția apei;

b) folosirea unor tehnologii adecvate pentru captarea, stocarea și distribuția apei precum forajul de puțuri și construirea de baraje și rezervoare pentru stocarea și distribuția apei în zonele în care resursele sunt limitate;

c) măsuri de gestionare a riscurilor și elaborarea de planuri de urgență în zonele vulnerabile la dezastre naturale precum inundații, alunecări de teren etc. cu scopul minimizării impactului acestor evenimente asupra sistemului de aprovizionare cu apă.

Cap. V

Parametrii privind radioactivitatea apei potabile

Art. 23 - (1) Atât pentru sursele noi de apă potabilă, cât și pentru cele aflate deja în cadrul programelor de monitorizare, frecvența de prelevare este cea prevăzută în anexa nr. 2, la pct. 6 din tabelul 2.1 din Legea nr. 301/2015;

(2) Pentru apa destinată consumului uman îmbuteliată în sticle sau recipiente destinate comercializării frecvența minimă de prelevare este cea prevăzută în anexa nr. 2, pct. 6 tabelul 2.1 din Legea nr. 301/2015 cu mențiunea că volumul de apă produs reprezintă în acest caz volumul de apă îmbuteliată;

(3) În cazul surselor aflate pe canalul Dunăre - Marea Neagră unde se face determinarea de tritium, frecvența de prelevare este lunară.

Art. 24 - (1) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se efectuează conform următoarei proceduri:

a) se determină conținutul radioactiv prin măsurarea activității alfa și beta globale a probei conform metodelor validate;

b) dacă valoarea obținută pentru activitatea beta globală este mai mare decât 1,0 Bq/l, din această valoare se scade aportul ^{40}K rezultând activitatea beta reziduală;

c) pentru determinarea ^{40}K se recomandă o metodă de analiză chimică a potasiului stabil, realizată prin spectrofotometria cu absorbție atomică sau analiza specifică de ioni, având o sensibilitate de măsurare de 1 mg K/l; activitatea ^{40}K se calculează folosindu-se factorul de conversie 27,6 Bq/g de potasiu stabil;

d) doza efectivă totală de referință (DETR) se monitorizează conform pct. 4 din anexa 2 la Legea 301/2015;

e) dacă valoarea activității alfa globală este mai mare 0,1 Bq/l sau dacă activitatea beta reziduală depășește 1,0 Bq/l, este necesară analiza radionuclizilor specifici, conform tabelul 3.1 din anexa nr. 3 la Legea nr. 301/2015;

f) se determină conținutul radioactiv specific conform metodelor de analiza standardizate, pe baza căruia se calculează doza efectivă totală de referință DETR conform anexei 3, pct.2 din Legea nr. 301/2015, folosindu-se coeficienții pentru calculul dozei la ingestie a radionuclizilor din Tabelul A al anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr.

145/2018 pentru aprobarea Normelor privind estimarea dozelor efective și a dozelor echivalente datorate expunerii interne și externe. Valorile care depășesc nivelul de referință de 0,1 mSv/an implică continuarea monitorizării apei potabile conform pct. 4 din anexa nr. 2 a Legii nr. 301/2015;

g) se determină parametrii radon și tritium, a căror valori sunt stabilite în Tabelul 1.1 din anexa 1 la Legea 301/2015;

h) concentrația radonului în apa potabilă se monitorizează conform specificațiilor de la punctul 2 al anexei nr. 2 la Legea nr. 301/2015, iar valoarea obținută se compară cu valoarea prevăzută în Tabelul 1.1 din anexa 1 la Legea 301/2015. Pentru a determina amploarea și natura expunerilor probabile la radonul din apa potabilă provenită din surse de apă subterană și puțuri din diferite zone geologice, conținutul de radon se monitorizează în apa potabilă pentru toate zonele de aprovizionare cu apă pentru o perioadă de minimum 5 ani consecutivi.

i) parametrul tritiu se monitorizează doar în cazul în care o sursă antropică de tritiu este prezentă în aria bazinului hidrografic. Tritiul se determină conform metodelor standardizate, iar valoarea obținută trebuie să se încadreze sub nivelul de referință al parametrului din tabelul 1.1. anexa nr. 1a Legii nr. 301/2015;

(2) Rezultatele analitice ale fiecărei probe de apă prelevate trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

a) coordonatele exacte ale locului de recoltare;

b) data recoltării probei (oră, zi, lună, an);

c) metoda analitică folosită;

d) radionuclizii identificați și concentrația activității per radionuclid (Bq/l);

e) estimarea incertitudinii totale asupra valorii determinate (eroarea totală).

(3) Monitorizarea parametrilor de radioactivitate se realizează conform dispozițiilor anexei nr. 2 la Legea 301/2015.

Art. 25 - Criteriile pentru interpretarea datelor de monitorizare a parametrilor de radioactivitate și modul de acțiune sunt prezentate în tabelul 7 din Secțiunea 1 a anexei nr. 1 la prezentele norme.

Cap. VI

Măsurile de remediere

Art. 26 – (1) Furnizorul de apă are obligația de a asigura monitorizarea operațională, conformarea la parametrii de calitate ai apei potabile și de a întreprinde toate măsurile necesare în acest sens;

(2) În situația în care calitatea apei nu corespunde cerințelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, în punctele de prelevare stabilite conform ordonanței, furnizorul de apă are obligația să respecte procedura menționată în prezentul articol.

(3) Furnizorii de apă potabilă trebuie să informeze de îndată direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și autoritatea administrației publice locale din cadrul unității administrativ-teritoriale despre neconformitățile constatate, precum și despre planul măsurilor de remediere. Termenele propuse de furnizor trebuie evaluate de direcția de sănătate publică astfel încât să nu determine apariția unui risc pentru sănătatea populației aprovizionate cu apă potabilă.

(4) Furnizorii de apă trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru identificarea și eliminarea cauzelor care au determinat neconformitatea calității apei, după cum urmează:

a) să identifice toți parametrii de calitate care nu se conformează cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și Legii nr. 301/2015;

b) să identifice cauzele neconformității pentru fiecare parametru;

c) să suplimenteze programul de monitorizare cu privire la parametrul/parametrii neconformi;

d) să stabilească și să aplice măsurile de remediere ce se impun în vederea eliminării cauzei/cauzelor identificate și restabilirii calității apei, acordând prioritate acțiunilor corective pentru parametrii al căror grad de neconformare reprezintă un pericol pentru sănătatea umană;

(5) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și în cazul furnizorilor de apă care dețin autorizație sanitară cu derogare pentru orice neconformitate, inclusiv pentru parametrul pentru care s-a acordat derogarea, când acesta depășește valoarea stabilită prin derogare.

(6) Furnizorul de apă transmite de îndată autorităților menționate la alin. (2) constatările și concluziile anchetei efectuate pentru determinarea cauzei/cauzelor, menționând următoarele:

a) posibilitatea de repetare a neconformării la fiecare dintre parametrii identificați ca fiind neconformi;

b) acțiunile întreprinse în cazul în care neconformarea a fost cauzată de sistemul de distribuție interioară sau de modul de întreținere a acestuia, respectiv informarea consumatorilor afectați, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023. În zonele de aprovizionare din mediul

rural, furnizorul de apă colaborează cu unitatea administrației publice locale în remedierea neconformităților datorate sistemului de distribuție interioară din cadrul școlilor și unităților sanitare;

(7) În situația în care furnizorul de apă a identificat o neconformare produsă din cauza sistemului de distribuție interioară sau a modului de întreținere a acestuia, acesta trebuie să informeze consumatorii despre natura deficiențelor și măsurile care trebuie întreprinse de către consumatorii în cauză; în cazul unităților publice care dețin rezervoare proprii de înmagazinare, furnizorul de apă consiliază și asistă administratorul unității în curățarea, întreținerea și exploatarea rezervorului, astfel încât acesta să nu constituie un factor de alterare a calității apei potabile furnizate;

(8) În situația în care se înregistrează o neconformitate pentru parametrii plumb sau cupru, furnizorul de apă ia măsuri de înlocuire a țevelor din sistemul de distribuție exterioră, dacă plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la deficiențele înregistrate sau informează locatarii cu privire la evaluarea riscurilor determinate de sistemul de distribuție interioară în situația în care plumbul sau cuprul nu provin din sistemul de distribuție exterioră;

(9) În situația în care calitatea apei nu corespunde cerințelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, din cauza deteriorării temporare a calității sursei de apă, autoritatea de gospodărire a apelor împreună cu autoritatea administrației publice locale și furnizorul de apă stabilesc măsurile în scopul asigurării calității apei la sursă și informează de îndată direcția de sănătate publică cu privire la eveniment și la măsurile stabilite;

(10) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București analizează neconformitatea raportată și măsurile de remediere propuse și stabilește măsurile preventive de protecție a sănătății pentru populația aprovizionată, în cazul în care depășirea valorilor stabilite pentru parametrul/parametrii neconformi prezintă un pericol pentru sănătate și comunică aceste măsuri atât furnizorului de apă, cât și autorității administrației publice locale. Furnizorul postează măsurile comunicate de direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București pe pagina web proprie, în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 4 lit.A pct.4 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

(11) În situația apariției unor incidente cu risc asupra sănătății care pot fi legate de sistemul de aprovizionare cu apă potabilă, reprezentanții direcției de sănătate publică aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 și prezentele norme, luând în considerare și metodologia privind Sistemul de supraveghere, avertizare, intervenție și raportare în cazul bolilor asociate apei, elaborată în aplicarea Protocolului Apa și Sănătatea, ratificat de România prin Ordonanța 95/2000 pentru Ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, aprobată prin Legea nr. 228/2000;

(12) Pe domeniul public nu poate fi utilizată distribuția de apă pentru consum uman din instalații individuale prevăzute cu rezervoare.

Cap. VII

Derogarea

Art. 27 (1) La solicitarea furnizorului de apă direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pot acorda derogări de la parametrii prevăzuți în anexa nr. 1 tabel B ori parametrii suplimentari stabiliți în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 exclusiv pentru următoarele situații:

- a) utilizarea unei noi surse de apă;
- b) detectarea unei noi surse de poluare în bazinul hidrografic aferent captării de apă destinată consumului uman sau parametri identificați recent;
- c) în cazul captărilor existente, situații neprevăzute și excepționale care conduc la depășiri limitate în timp ale parametrilor valorici;

(2) Derogările se acordă în condițiile prevăzute la alin. (1) numai dacă nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populației în zona respectivă;

(3) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București stabilește valoarea pentru parametrul/parametrii pentru care se solicită derogarea astfel încât concentrația parametrului/parametrilor respectivi să nu constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană;

(4) Derogarea se acordă pe o perioadă cât mai scurtă de timp, care nu va depăși maxim 3 ani;

Art. 28 - (1) În vederea obținerii derogării, furnizorul de apă depune la direcția de sănătate publică a județului în care distribuie apă un dosar care conține următoarele documente:

- a) cerere de acordare a derogării prevăzută în Secțiunea a 3-a din anexa nr. 1 la prezentele norme;
- b) zona de aprovizionare pentru care se solicită derogarea, pentru care se specifică: numele, codul, coordonatele geografice, volumul total de apă raportat în metri cubi/zi, populația rezidentă din zona de aprovizionare cu apă;
- c) datele de identificare ale furnizorului de apă;
- d) parametrul sau parametrii pentru care se solicită derogarea;
- e) perioada pentru care se solicită derogarea;
- f) motivele pentru care se solicită derogarea, în concordanță cu situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) și precizarea cauzelor care au condus la depășirea valorii parametrului/parametrilor;
- g) descrierea sistemului de tratare și distribuție a apei și cantitatea medie de apă distribuită zilnic în zona de aprovizionare pentru care se solicită derogarea;
- h) estimarea numărului maxim de consumatori afectați și lista unităților de industrie alimentară și a obiectivelor de interes public, cum sunt unitățile de învățământ, asistență medicală, instituții socioculturale, restaurante etc., în care apa este furnizată direct publicului;
- i) rezultatele monitorizării anterioare demonstrate prin buletine de analiză, pentru o perioadă de 3 ani pentru situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b) și c), care să justifice acordarea derogării: numărul de analize efectuate, valoarea minimă, medie, mediană și maximă pentru parametrul/parametrii pentru care se solicită derogarea. Analizele trebuie să fie efectuate într-un laborator înregistrat în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității apei potabile al Ministerului Sănătății conform Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2005;
- j) planul măsurilor de remediere necesare cuprinzând calendarul lucrărilor, estimarea costurilor lucrărilor și indicatorii de performanță pentru evaluarea eficienței măsurilor aplicate;
- k) studiul de evaluare a riscurilor pentru sănătate datorate nerespectării valorii pentru parametrul/parametrii chimici pentru care se solicită derogarea. Studiul este elaborat la solicitarea producătorului de apă de către Institutul Național de Sănătate Publică prin structurile sale și va conține informații cu privire la populația la risc, valoarea maximă recomandată până la care se poate accepta derogarea pentru fiecare parametru, perioada recomandată pentru derogare.

(2) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București la care a fost depusă cererea de derogare elaborează, în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete, un referat tehnic, care conține următoarele informații:

- a) datele de identificare ale furnizorului de apă potabilă;
- b) zona de aprovizionare pentru care se acordă derogarea, pentru care se specifică numele, codul, coordonatele geografice, volumul total de apă furnizat în metri cubi/zi, populația rezidentă din zona de aprovizionare cu apă;
- c) populația deservită și numărul de consumatori afectați;
- d) informații privind numărul de unități de industrie alimentară și de obiective de interes public afectate;
- e) motivele solicitării derogării, cu precizarea cauzelor care au condus la nerespectarea valorilor prevăzute, și riscul asupra sănătății populației din zona de aprovizionare afectată;
- f) rezoluția privind acordarea sau respingerea derogării, însoțită de valoarea stabilită pentru perioada derogării pentru fiecare parametru, în unitățile de măsură prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, dacă s-a decis acordarea derogării;
- g) perioada pentru care se acordă derogarea pentru fiecare parametru aprobat.
- h) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare și termenele de execuție;
- i) programul de monitorizare prevăzut pentru perioada de derogare, care să prevadă controale mai frecvente decât în perioada anterioară acordării derogării;
- j) măsurile propuse pentru a fi aplicate de către consumatorii afectați;

- k) măsuri recomandate grupelor de populație vulnerabile pentru care derogarea implică un risc;
- l) comunicatul pentru informarea populației asupra acordării derogării;
- m) dacă nu se acordă derogarea, motivele pentru care cererea este respinsă;
- n) data la care încetează derogarea.

(3) Dacă direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în urma evaluării documentației depuse, consideră că are nevoie de informații suplimentare pentru luarea deciziei referitoare la derogare, solicită date suplimentare de la furnizor.

(4) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București verifică dacă motivul pentru care se solicită derogarea se încadrează într-una din situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1) și respinge derogarea dacă se constată o situație diferită;

(5) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București informează furnizorul de apă, în termen de 15 zile de la depunerea dosarului complet, asupra deciziei luate și, în cazul acordării derogării, eliberează autorizația sanitară de funcționare cu derogare, valabilă pentru perioada derogării, sau o notificare privind acordarea derogării în situația în care furnizorul înregistrează neconformități care nu permit autorizarea sanitară a sistemului de producere și distribuție a apei destinată consumului uman.

(6) Autorizația sanitară cu derogare va conține o anexă care cuprinde următoarele informații:

- a) motivele derogării;
- b) parametrul/parametrii pentru care se acordă derogarea;
- c) rezultatele relevante ale monitorizărilor anterioare: numărul de analize din ultimul an, valoarea maximă, minimă și mediană înregistrată;
- d) valoarea/valorile stabilite pentru perioada derogării;
- e) zona de aprovizionare cu apă;
- f) volumul de apă furnizată în mc/zi;
- g) programul de monitorizare impus prin derogare;
- h) rezumatul planului de măsuri cuprinzând calendarul lucrărilor, costurile estimate; durata derogării.

Art. 29 Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și centrele regionale de sănătate publică colaborează cu Administrația Națională "Apele Române", respectiv administrațiile bazinale de apă la stabilirea valorii maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea, în situația în care este deteriorată calitatea sursei de apă potabilă.

Art. 30 Cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei de derogare, furnizorul de apă prezintă direcției de sănătate publică județeană și/sau a municipiului București un bilanț pe baza căruia direcția de sănătate publică constată dacă măsurile de remediere propuse la acordarea derogării au fost implementate, dacă au fost respectate termenele și dacă parametrul/parametrii pentru care a fost acordată derogarea au atins valorile stabilite în OG nr. 7/2023.

Art. 31 - (1) În situații bine întemeiate precum întârzieri în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene/de la bugetul de stat neimputabile furnizorului, producerea unor calamități, dezastre sau accidente cu urmări deosebit de grave etc, furnizorul de apă, odată cu depunerea bilanțului prevăzut la art. 30, poate solicita direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, eliberarea unei noi derogări, dovedind prin documente situația care a dus la întârziere;

(2) O a doua derogare, nu poate fi solicitată sau acordată în situația prevăzută la art. 27 alin. (1) lit. c) și nu poate avea o durată mai mare de 3 ani;

(3) Pentru cea de a doua derogare, furnizorul va întocmi un memoriu justificativ prin care va expune motivele pentru care nu a atins conformarea în perioada primei derogări, precum și documentele justificative în copie;

(4) Documentele care se depun la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București pentru obținerea celei de a 2-a derogări sunt cele prezente la art. 28 alin. (1); rezultatele monitorizărilor anterioare vor cuprinde perioada primei derogari;

(5) Cea de a doua derogare se acordă de către Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București cu acordul prealabil al Institutului Național de Sănătate Publică, prin structurile sale;

(6) Direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București la care a fost depusă cererea de derogare elaborează, în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete, un

referat tehnic, care conține informațiile prevăzute la art. 28 alin. (2), precum și bilanțul prevăzut la art. 30;

(7) Documentele prevăzute la alin. (6) sunt transmise, pentru evaluare către Institutul Național de Sănătate Publică conform dispoziției alin. (5). În termen de maxim 15 zile Institutul Național de Sănătate Publică transmite acordul ori observațiile sale către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București;

(8) În cazul acordării derogării, direcția de sănătate publică informează producătorul sau distribuitorul de apă, asupra deciziei luate și eliberează autorizația sanitară de funcționare cu derogare, valabilă pentru perioada derogării;

(9) Bilanțul primei derogări împreună cu motivele care justifică acordarea celei de a doua derogări sunt transmise de către INSP Ministerului Sănătății pentru informarea Comisiei Europene asupra derogării acordate.

(10) Tarifele privind procedura de acordare a derogărilor de la parametrii chimici ai apei potabile conform prevederilor art. 27 alin. (1) sunt prevăzute în Tabelul din Secțiunea 3 a anexei nr. 1 la prezentele norme.

Art. 32 - (1) În situațiile prevăzute la art. 27 alin. (1), dacă direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București apreciază, pe baza monitorizărilor efectuate pe perioada ultimilor 12 luni, că depășirea valorii parametrului pentru care se solicită derogare este nesemnificativă, iar furnizorul de apă își asumă că acțiunile de remediere stabilite în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, permit conformarea în cel mult 30 de zile, se acordă o derogare simplificată, care va menționa valoarea stabilită pentru parametrul în cauză și intervalul de timp acordat pentru remedierea situației.

(2) Derogarea prevăzută la alin. (1) nu poate fi acordată în situația în care parametrul chimic a fost neconform pe o perioadă mai lungă de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimilor 12 luni;

(3) Informarea populației cu privire la derogarea acordată în conformitate cu alin. (1) nu este obligatorie, rămânând la latitudinea direcției de sănătate publică și a furnizorului de apă.

Cap. VIII

Modificarea calității apei potabile în rețeaua de distribuție

Art. 33 - (1) Materialele utilizate în sistemele de producere sau de distribuție aflate în contact cu apa potabilă nu trebuie să fie susceptibile de a afecta calitatea apei.

(2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei potabile nu trebuie să se regăsească în apă în concentrații superioare celor stabilite în tabelele A1, B, C și D din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și nici să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.

(3) Folosirea și introducerea de substanțe chimice/amestecuri, produse, materiale, echipamente în contact cu apa potabilă trebuie avizate/notificate conform Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 34 - (1) Sistemele de distribuție a apei potabile trebuie proiectate, realizate și întreținute astfel încât să împiedice introducerea sau acumularea de microorganisme, paraziți ori substanțe ce constituie un risc potențial pentru sănătatea publică sau sunt susceptibile de a produce degradarea apei potabile distribuite, astfel încât să nu mai fie corespunzătoare cerințelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

(2) Sistemele de distribuție în condiții normale de întreținere trebuie să asigure circulația apei în toate punctele. Acestea trebuie să poată fi curățate, spălate, golvite și dezinfectate;

(3) Componentele rețelelor de distribuție trebuie golvite, curățate, spălate și dezinfectate când sunt instalate sau înainte de a fi utilizate după o remedier;

- (4) Furnizorul de apă trebuie să controleze eficiența operațiilor de golire, curățare, spălare și dezinfecție și calitatea apei după instalare și după orice fel de intervenție în rețea, susceptibilă de a degrada calitatea apei potabile distribuite. Furnizorul de apă trebuie să aibă evidența acestui control;
- (5) Rezervoarele cu care sunt dotate sistemele de distribuție trebuie curățate, spălate și dezinfectate cel puțin o dată pe an. Furnizorul de apă trebuie să aibă evidența acestor operații;
- (6) Frecvența operațiilor de golire, curățare, spălare și dezinfecție trebuie inclusă și fundamentată în planurile de siguranță a apei;
- (7) Furnizorul de apă trebuie să anunțe direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și primăria asupra operațiilor de dezinfecție ce se vor realiza în timpul exploatării sistemului de distribuție;
- (8) Partea din rețeaua de distribuție destinată altei folosințe decât consumul uman trebuie marcată. Orice parte din rețea accesibilă publicului și furnizând o apă cu altă destinație decât consumul uman trebuie semnalată, cu avertizarea pericolului de folosire;
- (9) Produsele întrebuințate la curățarea și dezinfecția rezervoarelor de înmagazinare și a sistemelor de distribuție a apei potabile, inclusiv condițiile și modul lor de utilizare, trebuie să fie avizate/autorizate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;
- (10) Evacuarea apei utilizate la spălarea și dezinfecția sistemelor de distribuție sau la tratarea apei nu trebuie să constituie un risc pentru sănătatea publică sau pentru mediu ori să constituie o sursă de insalubritate;
- Art. 35 - (1)** Rețelele de distribuție interioară nu trebuie să perturbe funcționarea rețelei la care sunt racordate sau să producă o contaminare a apei distribuite în rețelele particulare de distribuție atunci când în timpul utilizării prezintă fenomene de refulare;
- (2) Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele publice de alimentare cu apă potabilă și sistemele de alimentare cu apă din surse proprii;
- Art. 36 –** Sistemele complementare de tratare a apei pot pot fi montate pe rețelele de distribuție interioară, cu îndeplinirea următoarelor condiții:
- a) produsele și procedeele de tratare complementară sunt avizate/notificate sanitar conform Ordinului ministrului sănătății nr. 275/2012 cu modificările și completările ulterioare;
- b) produsele și procedeele de tratare complementară trebuie însoțite de instrucțiuni de folosire și de informare a consumatorului;
- c) după tratarea complementară, apa nu trebuie să devină agresivă sau corozivă.
- Art. 37 (1)** În sistemul de distribuție a apei potabile se folosesc numai materiale care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare, inclusiv de actele de punere în aplicare elaborate de Comisia Europeană pentru a stabili cerințele minime de igienă specifice pentru materiale utilizate în contact cu apa destinată consumului uman conform dispozițiilor Directivei (UE) 2020/2184, și sunt avizate/notificate de către Comisiile pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, stabilite potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 275/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- (2) În activitatea de stabilire a conformității produselor, materialelor și substanțelor/ amestecurilor care vin în contact cu apa potabilă, Comisiile prevăzute la alin. (1) iau în considerare principiile prevăzute în Anexa V din Directiva 2020/2184;
- Art. 38 -** Furnizorii de apă sunt obligați să asigure în permanență supravegherea calității apei potabile distribuite prin:
- a) inspecția periodică a instalațiilor;
- b) programul operațional de monitorizare efectuat în punctele determinate în funcție de riscurile identificate;
- c) verificarea eficienței procedeelelor de tratare și dezinfecție și precum și controlul produșilor secundari de dezinfecție;

d) evidența tuturor informațiilor privind supravegherea sistemului, ca parte a documentării planurilor de siguranță a apei.

Cap. IX

Informarea și raportarea

Art. 39 - (1) Furnizorii de apă trebuie să pună la dispoziție direcției de sănătate publică și autorității administrației publice locale rezultatele supravegherii calității apei potabile distribuite și orice informație cu privire la calitatea apei potabile;

(2) Furnizorii de apă sunt obligați să aducă la cunoștință autorităților menționate la alin. (1) orice incident legat de apa potabilă care reprezintă un risc potențial pentru sănătatea umană, indiferent dacă au fost respectați sau nu parametrii de calitate, în cazul în care pericolul s-a menținut timp de peste 10 zile consecutive, menționând numărul de persoane afectate;

(3) La finalul fiecărui an furnizorii de apă trebuie să prezinte direcției de sănătate publică județene și a municipiului București un bilanț referitor la lucrările realizate.

Art. 40 - (1) Furnizorii de apă potabilă care nu intră sub incidența obligativității de a întocmi planul de siguranță a apei trebuie să întocmească și să actualizeze un registru pentru fiecare zonă de aprovizionare, care să conțină:

- a) denumirea zonei;
- b) denumirea fiecărei stații de tratare a apei din care apa este distribuită în acea zonă;
- c) numărul populației din zona de aprovizionare;
- d) condițiile de autorizare sanitară;
- e) acțiunile realizate sau care sunt necesar a fi efectuate pentru conformarea cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 și cu condițiile de autorizare sanitară cu derogare, după caz;
- f) rezultatele programului de monitorizare;
- g) orice altă înregistrare necesară.

(2) Furnizorul de apă înregistrează:

- a) datele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) ca intrări primare, până la termenul prevăzut de lege;
- b) datele prevăzute la alin. (1) lit. e), în termen de 30 de zile de la data stabilirii sau luării la cunoștință a acestora;
- c) datele prevăzute la alin. (1) lit. f), în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a acestora.

(3) Furnizorii de apă trebuie să revizuiască și să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1) cel puțin o dată pe an. Registrul poate fi întocmit fizic sau în format electronic.

(4) Furnizorii de apă păstrează evidența anuală arhivată pe o perioadă de cel puțin 5 ani.

Art. 41 - (1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, pe baza datelor raportate de furnizorii de apă și a rezultatelor monitorizării de audit întocmesc și publică anual pe site-ul instituției, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, raportul privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

- a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservește mai puțin de 50 de persoane;
- b) informațiile privind neconformitățile calității apei potabile, posibilele efecte asupra sănătății ale neconformităților înregistrate, măsurile de remediere adoptate, măsurile preventive de protecție a sănătății consumatorilor impuse în aceste cazuri, incidentele legate de apa potabilă precum și derogările acordate;
- c) situația calității apei potabile pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se în primul trimestru al anului următor.

(2) Furnizorii de apă potabilă publică pe site-urile proprii informații pentru public cuprinzând:

- a) informații privind întreruperile în furnizarea apei potabile și cauza acestora;
- b) informații privind măsurile de remediere care se impun a fi adoptate, respectiv măsurile de remediere adoptate de către furnizor și/sau de către consumatori;
- c) informațiile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

Cap. X

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 42 – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura monitorizarea calității apei din fântânile publice și izvoarele publice și de a întreprinde măsurile de asigurare a unei calități corespunzătoare a acestor tipuri de apă, conform normelor cuprinse în Cap. II și III din ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică din mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

(2) Monitorizarea fântânilor publice și izvoarelor publice se realizează de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cel puțin o dată pe an, pentru verificarea conformării la parametrii: bacterii coliforme, E. Coli, enterococi, turbiditate, duritate, oxidabilitate, amoniac, nitrați, nitriți, pesticide și orice alt parametru considerat necesar a fi investigat de către direcția de sănătate publică.

(3) Autoritățile administrației publice locale identifică și întocmesc, în condițiile legii, o evidență a tuturor surselor de apă destinată consumului uman, cum sunt fântâni publice, fântânile individuale declarate de către cetățenii care le dețin în proprietate, izvoare, captări locale - drenuri, foraje, precum și alte asemenea surse de apă destinate consumului uman, ce aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale respective, inclusiv pentru sursele de apă proprii unităților de învățământ care furnizează mai puțin de 10 metri cubi/zi și o actualizează anual; această evidență este adusă la cunoștința direcției de sănătate publică în vederea întocmirii planului de monitorizare a calității apei potabile.

(4) La evaluarea și inspecția sanitară a fântânilor publice și a izvoarelor se utilizează fișa de evaluare nr. 3, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(5) Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate conform alin. (2) sunt suportate de primăria din localitatea respectivă.

(6) Tarifele și modalitățile de plată sunt stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2.459/2022 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică, cu modificările și completările ulterioare;

(7) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București va transmite autorității administrației publice locale rezultatele analizelor și măsurile ce se impun dacă este cazul, inclusiv cele de avertizare a populației.

(8) Primăria va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea calității apei din fântânile și izvoarele publice, în situația în care valorile pentru parametrii E. coli, enterococi, bacterii coliforme și nitrați sunt mai mari decât cele prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.

(9) Primăria va asigura avertizarea populației prin afișarea, la loc vizibil și protejat, a înscrierilor "apa este bună de băut" sau "apa nu este bună de băut" sau "apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici", după caz.

(10) Medicii de familie din localitățile în care apa din fântânile și izvoarele publice sau din sistemul de distribuție centralizată are o calitate necorespunzătoare, trebuie să informeze pacienții asupra riscurilor pentru sănătate determinate de folosirea unei astfel de ape de băut și asupra măsurilor care trebuie aplicate pentru protecția sănătății.

(11) În cazul în care apa din fântânile și izvoarele publice ori din sistemele de aprovizionare care distribuie sub 10 metri cubi/zi sau aprovizionează mai puțin de 50 de persoane are concentrația de nitrați mai mare decât valoarea prevăzută în lege, primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari și copiii mici până la 3 ani, precum și pentru femeile gravide sau care alăptează, în lipsa unei surse alternative de apă potabilă.

Art. 43 - (1) Calitatea apei din fântânile și instalațiile individuale de apă de folosință familială este verificată pentru respectarea valorilor parametrilor stabiliți prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, de către direcția de sănătate publică, la cererea proprietarului;

(2) Costurile de prelevare și analiză a probelor de apă prelevate conform alin. (1) sunt suportate de către solicitant.

Art. 44 – (1) Calitatea apei din întreprinderile cu profil alimentar, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 care dețin sursă proprie de aprovizionare cu apă se analizează cu frecvența prevăzută în tabelele nr. 5 și 6 din anexa nr. 1 la prezentele norme, calculată în funcție de volumul de apă folosit în unitățile respective;

(2) Programele de monitorizare a calității apei potabile se întocmesc până la finalul anului în curs pentru anul următor și se supun avizării direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;

(3) Pentru anul 2023 monitorizarea calității apei potabile se realizează conform programelor de monitorizare întocmite de către furnizorii de apă pentru acest an și aprobate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;

(4) Programele de monitorizare pentru anul 2024 și pentru anii următori se întocmesc conform frecvențelor de monitorizare prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele Norme.

Cap. XI Sancțiuni

Art. 45 - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte săvârșite de către furnizorii de apă:

a) netransmiterea către Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a datelor necesare realizării evaluării nivelurilor pierderilor de apă la nivel național și a potențialului de îmbunătățire a reducerii pierderilor de apă prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

b) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.

Art. 46 - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:

a) Neasigurarea conformării la parametri de calitate ai apei potabile.

b) Neefectuarea periodică de către furnizorul de apă a monitorizării operaționale a apei potabile, conform programului de monitorizare a calității apei potabile avizat de către direcția teritorială de sănătate publică.

c) Nerespectarea de către furnizorul de apă a măsurilor de interdicere sau restricționare a utilizării apei potabile dispuse de direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.

d) Nerespectarea de către furnizorul de apă a condițiilor impuse prin derogarea acordată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.

e) Nerespectarea de către furnizorul de apă a frecvenței de monitorizare pentru parametrul/parametrii stabilit/stabiliți de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București în cazul unor incidente datorate depășirii valorilor stabilite pentru parametri de calitate ai apei potabile.

f) Nerespectarea de către furnizorii de apă a măsurilor de supraveghere a calității apei potabile, conform prevederilor art. 38 din prezentele norme.

Art. 47 - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:

a) Neefectuarea de către furnizorul de apă a monitorizării substanțelor sau compușilor incluși în lista de supraveghere prevăzută la art. 13 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.

b) Neinformarea, de îndată, de către furnizorul de apă, a direcției de sănătate publică județeană sau a municipiului București de sănătate publică și a autorității administrației publice locale din cadrul unității administrativ-teritoriale asupra neconformităților constatate, precum și asupra planului și termenelor de remediere.

c) Neinformarea de către furnizorul de apă a consumatorilor afectați cu privire la pericolul potențial pentru sănătate și cauza sa, precum și cu privire la parametrul/parametrii neconform/neconformi și la măsurile de remediere întreprinse.

d) Neidentificarea și/sau nedelimitarea de către furnizorul de apă a zonei/zonelor de aprovizionare cu apă.

e) Nerespectarea de către furnizorul de apă a deciziei de monitorizare a parametrilor suplimentari stabilită de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.

- f) Neîntocmirea și/sau netransmiterea către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București a programului anual de monitorizare de către furnizorul de apă, inclusiv de către întreprinderile cu profil alimentar care dețin sursă proprie de apă, în conformitate cu prezentele norme.
- g) Neîncheierea de către furnizorul de apă a unui contract cu un laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru analizarea probelor de apă, dacă furnizorul de apă nu are capacitate proprie de analiză.
- h) Efectuarea de analize privind calitatea apei potabile în cadrul monitorizării operaționale de către laboratoare neînregistrate la Ministerul Sănătății pentru controlul oficial al apei potabile.
- i) Netransmiterea de către laboratorul care analizează probele de apă, către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și către furnizorul de apă, a rezultatelor analizelor în maximum 7 zile calendaristice de la emiterea buletinelor de analiză sau în maximum 24 de ore, în cazul în care rezultatele analizelor indică neconformități la parametrii prevăzuți în Tabelele A, A1, B și D din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.
- j) Neasigurarea de către furnizorul de apă a finanțării costurilor de prelevare și analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea operațională și de audit.
- k) Neidentificarea cauzelor privind neconformitățile parametrilor și neinformarea, de îndată, a direcției de sănătate publică județeană sau a municipiului București și a autorității administrației publice locale din cadrul unității administrativ-teritoriale asupra concluziilor anchetei realizată în acest scop.
- l) Neînstituirea de către furnizorul de apă a măsurilor de remediere în termenul propus și evaluat de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.
- m) Neefectuarea de către furnizorul de apă a operațiunilor de golire, curățare, spălare, dezinfecție a componentelor rețelelor de distribuție când sunt instalate sau înainte de a fi utilizate după o remediere.
- n) Necontrolarea de către furnizorul de apă a eficienței operațiilor de golire, curățare, spălare și dezinfecție prin analize de calitate a apei după instalarea rețelelor de distribuție și după orice fel de intervenție ca urmare a avariilor în rețeaua de distribuție.
- o) Neefectuarea de către furnizorul de apă, cel puțin odată pe an, a operațiilor de curățenie, spălare și dezinfecție a rezervoarelor aferente sistemului de distribuție.
- p) Utilizarea de produse pentru curățarea și dezinfecția rezervoarelor de înmagazinare și a sistemelor de distribuție a apei potabile, inclusiv condițiile și modul lor de utilizare, neavizate/neautorizate potrivit prevederilor legale în vigoare.
- r) Neîntocmirea și/sau nerespectarea de către furnizorul de apă a planului de siguranță a apei, astfel cum a fost avizat de direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.
- s) Interconectarea sistemului public de alimentare cu apă potabilă cu sisteme de alimentare cu apă din surse proprii.
- t) Neîntocmirea sau neactualizarea de către furnizorul de apă, conform prevederilor art. 40 alin. (1) și alin. (3) la prezentele norme, a registrului pentru fiecare zonă de aprovizionare.
- u) Neînstituirea măsurilor necesare pentru asigurarea calității apei din fântânile și izvoarele publice, în situația în care valorile pentru parametrii E. coli, enterococi, bacterii coliforme și/sau nitrați sunt mai mari decât cele prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.
- v) Nerespectarea frecvenței prevăzută în tabelele nr. 5 și 6 din anexa nr. 1 la prezentele norme pentru monitorizarea calității apei din unitățile de procesare, depozitare și comercializare a produselor alimentare care dețin sursă proprie de apă.
- Art. 48** - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
- a) Neasigurarea dezinfecției eficiente a apei potabile evidențiată prin monitorizarea dezinfectantului rezidual liber;
- b) Neasigurarea treptelor de tratare pentru apa furnizată și a tehnologiilor de tratare a apei, în funcție de condițiile specifice fiecărei surse;
- c) Neînstituirea măsurilor privind îndepărtarea eventualelor substanțe reziduale dezinfectante prezente în apă.
- d) Neasigurarea consilierii consumatorilor cu privire la condițiile de consum și utilizare a apei în situația prevăzută la art. 14 alin. (6) litera a) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023.

- e) Nerespectarea condițiilor de utilizare a cisternelor pentru aprovizionarea cu apă, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din prezentele norme.
- f) Neinformarea cel puțin o dată pe an de către furnizorul de apă a primăriilor și populației deservită cu privire la rezultatele monitorizării operaționale a calității apei potabile.
- g) Neîntocmirea, conform prevederilor art. 16 din prezentele norme sau nepăstrarea de către furnizorul de apă a registrelor de analiză pe o perioadă de minimum 5 ani.
- h) Nerespectarea de către furnizorul de apă a punctelor de prelevare a probelor de apă.
- i) Nerespectarea de către furnizorul de apă a frecvenței de prelevare a probelor de apă la interval de 48 de ore, cât timp distribuția este intermitentă și la interval de 48 de ore după reluarea distribuției, precum și a analizei parametrilor prevăzuți la art. 21 alin. (4) din prezentele norme.
- j) Nerespectarea de către furnizorul de apă a frecvenței de prelevare a probelor de apă, conform prevederilor art. 23 din prezentele norme, pentru determinarea parametrilor privind radioactivitatea apei potabile.
- k) Neinformarea de către furnizorul de apă a consumatorilor despre natura deficiențelor și măsurile care trebuie întreprinse de către consumatori dacă neconformarea se datorează sistemului de distribuție interioară sau a modului de întreținere a acestuia.
- l) Neconsilierea de către furnizorul de apă a administratorului unității publice în curățarea, întreținerea și exploatarea rezervorului propriu de înmagazinare, conform prevederilor art. 26 alin. (7) din prezentele norme.
- m) Neaplicarea de către furnizorul de apă a măsurilor de înlocuire a țevilor din sistemul de distribuție exterioară, dacă plumbul sau cuprul provenit din acestea contribuie la deficiențele privind cei doi parametrii.
- n) Utilizarea pe domeniul public a distribuției de apă pentru consum uman din instalații individuale prevăzute cu rezervoare.
- o) Utilizarea de substanțe chimice/amestecuri, produse, materiale, echipamente în contact cu apa potabilă neavizate/nenotificate conform Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012, cu modificările și completările ulterioare.
- p) Nedetținerea de către furnizorul de apă a evidențelor operațiilor de golire, curățare, spălare și dezinfecție a rezervoarelor de înmagazinare, precum și a eficienței operațiunilor.
- q) Neanunțarea de către furnizorul de apă a direcției de sănătate publică județeană sau a municipiului București și primăriei asupra operațiilor de dezinfecție ce se vor realiza în timpul exploatarea sistemului de distribuție.
- r) Nemarcarea părții din rețeaua de distribuție destinată altei folosințe decât consumul uman și neavertizarea asupra pericolului de folosire;
- s) Neinformarea de către furnizorul de apă a direcției de sănătate publică județeană sau a municipiului București și autorității administrației publice locale privind orice incident legat de apa potabilă.
- t) Nepăstrarea, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, de către furnizorul de apă a arhivei registrelor prevăzute la art. 40 din prezentele norme;
- u) Nepublicarea de către furnizorii de apă pe site-ul propriu a informațiilor pentru public, conform prevederilor art. 41 alin. (2) din prezentele norme.
- v) Neidentificarea și neîntocmirea de către autoritatea administrației publice locale a evidenței surselor de apă destinate consumului uman, precum și netransmiterea evidenței la direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.
- w) Nesolicitarea de către autoritatea administrației publice locale a monitorizării calității apei potabile din fântânile publice și izvoarele publice către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și/sau neaplicarea măsurilor de asigurare a unei calități corespunzătoare a apei.
- x) Neavertizarea populației prin afișarea, la loc vizibil și protejat, a înscrisurilor "apa este bună de băut" sau "apa nu este bună de băut" sau "apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici" în cazul fântânilor publice și izvoarelor.
- y) Neinformarea pacienților de către medicii de familie din localitățile în care apa din fântânile și izvoarele publice sau din sistemul de distribuție centralizată este necorespunzătoare asupra riscurilor

pentru sănătate determinate de folosirea unei ape de băut de calitate necorespunzătoare și asupra măsurilor pe care aceștia trebuie să le ia pentru a-și proteja sănătatea.

z) Neasigurarea de către primărie a apei potabile fără plată pentru sugari și copiii mici până la 3 ani, precum și pentru femeile gravide sau care alăptează, în lipsa unei surse alternative de apă potabilă, în cazul în care apa din fântânile și izvoarele publice are concentrația de nitrați mai mare decât valoarea prevăzută în lege.

Art. 49 Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 45 și aplicarea sancțiunilor se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai președintelui ANRSC, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 46-48 se realizează de către personalul împuternicit de către Ministerul Sănătății.

Art. 50 – Anexa nr. 1 cuprinzând tabelele 1 – 7, fișele de evaluare și inspecție sanitară nr. 1 – 3, modelul de cerere pentru solicitarea derogărilor potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman precum și Lista tarifelor pentru procedura de derogare face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 51 – Anexa nr. 2 cuprinzând procedura de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile face parte integrantă din prezentele norme.

Secțiunea I - Frecvența de monitorizare a calității apei potabile

Tabelul nr. 1. Monitorizarea operațională a calității apei potabile și numărul de probe de prelevat anual

Parametri de analizat	Volum mediu de apă produs/distribuit (după caz), în mc/zi	Nr. standard de probe de prelevat/an
1.E.coli 2.Enterococi 3.Bacterii coliforme 4.Nr. colonii la 22°C ^{1,2} 5. Nr. colonii la 37°C ^{1,2} 5.Clostridium perfringens ³ 6.Turbiditate ⁴ 7.pH 8.Conductivitate 9.Amoniu 10. Nitrați 11.Nitriți 12.Aluminiu ⁵ 13.Fier ⁶ 14.Clor rezidual liber, Clor rezidual total 7 15. Culoare 16. Gust 17. Miros	< 10	1
	≥10 - ≤ 100	2
	> 100 - ≤ 1.000	3
	> 1.000 - > 100.000	4 pentru primii 1.000 m ³ /zi + 3 pentru fiecare tranșă suplimentară de 1000 m ³ /zi și fracțiune de tranșă din volumul total, din care se scade numărul de probe analizate prin monitorizarea de audit
Toți ceilalți parametri ⁸ prevăzuți în Anexa nr. 1, Tabelele B și C din Oordonata Guvernului nr. 7/2023, inclusiv parametrii aluminiu și fier, în situația în care nu fac obiectul notelor 5 și 6;	< 10	1 la 2 ani
	≥10 - ≤ 100	1
	> 100 - ≤ 1.000	1
	> 1.000 - ≤ 10.000	1 pentru primii 1.000 m ³ /zi + 1 pentru fiecare tranșă suplimentară de 4.500 m ³ /zi și fracțiune de tranșă din volumul total
	> 10.000 - ≤ 100.000	3 pentru primii 10. 000 m ³ /zi + 1 pentru fiecare tranșă suplimentară de 10.000 m ³ /zi și fracțiune de tranșă din volumul total, din care se scade numărul de probe analizate prin monitorizarea de audit
	> 100.000	12 pentru primii 100.000 m ³ /zi + 1 pentru fiecare tranșă suplimentară de 25.000 m ³ /zi

		și fracțiune de tranșă din volumul total din care se scade numărul de probe analizate prin monitorizarea de audit
--	--	---

Note:

- 1) Rezultatele obținute în urma monitorizării la punctele de prelevare trebuie să fie în același ordin de mărime pe toată durata monitorizării și trebuie corelate cu rezultatul parametrilor microbiologici; orice creștere bruscă a numărului trebuie considerată o avertizare precoce a unei poluări/contaminări și necesită raportare către direcția de sănătate publică și investigații imediate;
- 2) Pentru sistemele noi de aprovizionare cu apă, unde nu există istoric de monitorizare, pentru primul an de funcționare ar trebui respectate valorile 100 UFC/ml pentru parametrul nr. colonii la 22 grade C și 20 UFC/ml pentru parametrul nr. colonii la 37 grade C;
- 3) Se analizează când sursa de apă este de suprafață, mixtă sau sub directa influență a apelor de suprafață, precum și în cazul în care evaluarea riscurilor indică faptul că este oportună monitorizarea;
- 4) Se ia în considerare o valoare maximă de 4 NTU în rețeaua de distribuție; în zonele de aprovizionare cu apă din mediul rural se acceptă o valoare maximă de 5 NTU. Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 UNT înainte de dezinfecție.
- 5) Se analizează în cazul în care este utilizat ca substanță chimică de tratare a apei.
- 6) Se analizează dacă este folosit în tratarea apei sau dacă se aplică procedeu de deferizare.
- 7) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total;
- 8) Pentru gestionarea prezenței metaboliților nerelevanți în apa potabilă se ia în considerare valoarea ghid de 1 μg/L;

Duritatea totală este recomandat să nu depășească 20 Unități germane de duritate, la concentrații mai mari determinând depunerea de cruste pe instalații;

Valoarea Carbonului Organic total trebuie interpretată în corelație cu istoricul determinărilor; orice creștere bruscă poate indica un proces de înflorire algală sau eutrofizare în sursa de apă;

Tabelul nr. 2. Monitorizarea de audit a calității apei potabile și numărul de probe de prelevat anual

Parametri de analizat	Volum mediu de apă produs în mc/zi	Nr. standard de probe de prelevat/an
E coli	< 10	1
Enterococi	≥10 - ≤ 100	1
Nitrați	> 100 - ≤ 1.000	1
Clor rezidual liber, clor rezidual total	> 1.000 - ≤ 10.000	3
	> 10.000 - ≤ 100.000	6
Turbiditate	> 100.000	12
Toți ceilalți parametri prevăzuți în Anexa nr. 1, Tabelele B și C din Ordonanța Guvernului nr. 7/2023	< 10	1 la 2 ani*
	≥10 - ≤ 100	1
	> 100 - ≤ 1.000	1
	> 1.000 - ≤ 10.000	1
	> 10.000 - ≤ 19.000	1
	> 19.000- ≤ 41.500	2
	> 41.500- ≤ 64.000	3
	>64.000	4

*Alternativ, cu monitorizarea operațională

Tabelul nr. 3. Monitorizarea operațională a calității apei de masă îmbuteliate în sticle sau alte recipiente și a gheții pentru consum uman fabricate din apă potabilă și numărul de probe de prelevat anual

Parametri de analizat	Volumul de apă îmbuteliat zilnic (exprimat ca medie anuală)	Nr. de probe de prelevat înainte de îmbuteliere/an	Nr. de probe de prelevat după îmbuteliere/an
1. E Coli	≤ 10	1	1
2. Enterococi	> 10 - ≤ 60	6	6
3. Pseudomonas aeruginosa	> 60	1 pentru fiecare 10 mc îmbuteliați	1 pentru fiecare 10 mc îmbuteliați
4. Nr. de colonii la 22 grade C			
5. Bacterii coliforme			
6. Conductivitate			
7. pH			
8. Amoniu			
9. Duritate totală			
10. Nitrați			
11. Nitriți			
12. Oxidabilitate			

Tabelul nr. 4 Monitorizarea de audit a calității apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente și a gheții pentru consum uman fabricate din apă potabilă și numărul de probe de prelevat anual

Parametri de analizat	Volum de apă îmbuteliat zilnic (exprimat ca medie anuală)	Nr. de probe de prelevat după îmbuteliere/an
Toți parametrii prevăzuți în Tabelele A, A1, B și C din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023	≤ 60	1
	> 60	2

Tabelul nr. 5 Monitorizarea operațională a calității apei folosită în industria alimentară în situația în care întreprinderea cu profil alimentar folosește apă din sursă proprie. Frecvența anuală de prelevare și analiză a probelor de către producător

Parametri de analizat	Volumul de apă consumat/produs zilnic în metri cubi (exprimat ca medie anuală)	Nr. de probe de prelevat la punctul de utilizare/an
1. E. coli	≤ 10	1
2. Enterococi	> 10 ≤ 100	2
3. Număr de colonii la 22° C și 37° C	> 100 ≤ 1.000	3
4. Bacterii coliforme	> 1.000	4 + 3 pentru fiecare 1.000 m ³ folosiți
5. pH		
6. Conductivitate		
7. Turbiditate		
8. Amoniu		
9. Duritate totală		
10. Fier total		
11. Nitrați		
12. Nitriți		

Tabelul 6. Monitorizarea de audit a calității apei utilizate în industria alimentară în situația în care întreprinderea cu profil alimentar folosește apă din sursă proprie. Frecvența anuală de prelevare și analiză a probelor

Parametrii de analizat	Volumul de apă consumat/produs zilnic în metri cubi (exprimat ca medie anuală)	Nr. de probe de prelevat din punctul de utilizare
Toți parametrii prevăzuți în Tabelele A, A1, B și C din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023	≤ 10	1
	> 10 ≤ 100	1
	> 100 ≤ 1.000	
	> 1.000	3
	≤ 10.000	
	> 10.000	3 + 1 pentru fiecare 10.000 m ³ folosit

Tabelul 7. Criterii pentru interpretarea valorilor de radioactivitate și modul de acțiune

Parametru	Valoarea determinată comparativ cu valoarea prevăzută în tabelul 1.1 din anexa 1 la Legea nr. 301/2015	Mod de acțiune
Activitate globală alfa globală 0,1 Bq/l; beta globală 1,0 Bq/l	alfa și beta globale mai mici decât valorile din coloana 1	- apa corespunde calitativ și se continuă monitorizarea de rutină
	mai mare beta globală >1,0 Bq/l	- se evaluează contribuția ⁴⁰ K se calculează activitatea beta reziduală; - dacă activitatea beta reziduală este mai mare de 1,0 Bq/l este necesară analiza radionuclizilor specifici; - radionuclizii care urmează să fie măsurați sunt cei din tabelul 3.1. din anexa 3 la Legea 301/2015; - se calculează DETR;
	alfa globală > 0,1 Bq/l	- este necesară analiza radionuclizilor specifici - radionuclizii care urmează să fie măsurați sunt cei din tabelul 3.1. din anexa 3 la Legea 301/2015; - se calculează DETR;
Măsuri:		- furnizorul informează direcția de sănătate județeană, care analizează împreună cu acesta cauzele și instituie măsurile de remediere, după caz; - se repetă determinările și/sau se mărește frecvența monitorizării, după caz; - direcția de sănătate publică informează Laboratorul de igiena radiațiilor a Centrului regional de sănătate publică la care este arondată; se realizează evaluări ale impactului potențial asupra sănătății și ale eficacității măsurilor de intervenție;
Doza efectivă totală de referință (DETR)	mai mică de 0,1 mSv/an	apa corespunde calitativ și se continuă monitorizarea în conformitate cu pct. 4 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 301/2015;
	mai mare de 0,1 mSv/an,	- se iau măsuri imediate pentru a reduce doza la valori sub 0,1 mSv/an;

0,1 mS/an		<ul style="list-style-type: none"> - furnizorul informează direcția de sănătate județeană, care analizează împreună cu acesta cauzele și instituie măsurile de remediere, după caz; - se repetă determinările și/sau se mărește frecvența monitorizării, după caz; - direcția de sănătate publică informează Laboratorul de igiena radiațiilor a Centrului regional de sănătate publică la care este arondată; se realizează evaluări ale impactului potențial asupra sănătății și ale eficacității măsurilor de intervenție; - Centrul regional de sănătate publică informează INSP.
<p>*) - valoarea se reduce corespunzător dacă există expunere suplimentară a populației și pe alte căi (expunere gamma externă, expunere internă - inhalare, ingerare de produse alimentare contaminate radioactiv, etc.).</p>		
Tritiu 100 Bq/l	mai mică de 100 Bq/l	apa este bună de consum și se continuă monitorizarea de rutină, în sensul anexei nr. 2, pct.2 din legea 301/2015;
	mai mare de 100 Bq/l,	<ul style="list-style-type: none"> - furnizorul informează direcția de sănătate județeană, care analizează împreună cu acesta cauzele și instituie măsurile de remediere, după caz; - se repetă determinările și/sau se mărește frecvența monitorizării, după caz; - direcția de sănătate publică informează Laboratorul de igiena radiațiilor a Centrului regional de sănătate publică la care este arondată; se realizează evaluări ale impactului potențial asupra sănătății și ale eficacității măsurilor de intervenție;
Radon 100 Bq/l	mai mică de 100 Bq/l;	<ul style="list-style-type: none"> - furnizorul informează direcția de sănătate județeană, care analizează împreună cu acesta cauzele și instituie măsurile de remediere, după caz; - se repetă determinările și/sau se mărește frecvența monitorizării, după caz; - direcția de sănătate publică informează Laboratorul de igiena radiațiilor a Centrului regional de sănătate publică la care este arondată; se realizează evaluări ale impactului potențial asupra sănătății și ale eficacității măsurilor de intervenție;
	mai mare de 1000 Bq/l;	Când concentrația de radon depășește 1.000 Bq/l se intervine cu măsuri de corecție pentru asigurarea radioprotecției, fără a necesita analize suplimentare.

Secțiunea 2 - Fișe de evaluare/inspecție sanitară

Fișa nr. 1 de evaluare/inspecție sanitară STAȚIA DE TRATARE A APEI

I. Informații generale

1. Data evaluării/controlului
2. Obiectivul

(sursă)
(captare)
(stație de tratare)
(distribuție)
3. Efectuată de

4. Numele furnizorului
și adresa
5. Șeful stației de tratare
6. Anul punerii în funcțiune
7. Zona de aprovizionare Populația aprovizionată
8. Capacitatea stației de tratare: proiectată actuală
9. Posibilitatea de asigurare a rezervei de apă pentru 12 ore în caz de avarie
10. Zona de protecție: Împrejmită și conformă DA NU
Împrejmită și păzită DA NU

II. Sursa

1. Tipul sursei de apă
Lac de Fluviu Râu Foraj Izvor (Altele)
acumulare
2. Număr surse și tip
3. Buletine de analiză privind calitatea apei brute prelevate de la punctul de captare

III. Captare

1. Este captarea adecvată din punct de vedere al:
Amplasării Da/ Nu Tipului Da/ Nu Întreținerii Da/ Nu
Surselor de poluare din vecinătate Da/ Nu

IV. Procesul de tratare aplicat

1. Parametrii de corectat:
2. Site fine
3. Deznisipatoare
4. Treaptă de reținere a uleiurilor și substanțelor grase
5. Presedimentare
6. Predezinfecție/oxidare
Clor Ozon
7. Tratament cu cărbune activ
8. Aerare

9. Coagulare și floclare
	Var	Aluminiu	Altele
10. Sedimentare
	Dreptunghiular	Radial	Altele
11. Filtrare
	Lentă	Rapidă	Cărbune granulat
12. Dezinfecție
	Substanțe clorigene	Ozon	Altele

13. Alte procedee (deferizare, demanganizare etc, specificați):

14. Procedeele de tratare sunt adaptate calității sursei de apă?

V. Sedimentare

1. Nr. de tancuri/bazine de sedimentare:

2. Frecvența îndepărtării nămolului

3. Tipul procedeeului de decolmatare

4. Metoda de depozitare a nămolului

5. Aspectul general legat de limpezimea apei

6. Turbiditatea (NTU) la intrare: (NTU) la ieșire

VI. Filtrare

1. Număr și tip de filtre

2. Viteza de filtrare

3. Funcționarea filtrului

4. Grosimea stratului de pietriș

5. Grosimea stratului de nisip și granulozitatea

VII. Spălarea în flux invers a filtrelor

1. Criteriile de începere a spălării în flux invers

Aer:

Debitul Durată/Timpul

Aer:
Debitul Durată/Timpul

2. Distribuția volumelor de aer și apă în patul de nisip:

.....
Uniformă Neuniformă

3. Volumul de apă curată pentru spălarea în flux invers:

4. Au apărut "bulgări" de nămol sau fisuri în patul filtrant?

Înainte de spălării în flux invers

După spălarea în flux invers

5. Unde este dirijată apa de spălare?

6. Spalare automată filtre încapsulate: interval ciclu de spălare..... durata ciclu de spalare.....

7. Durata de utilizare material filtrant valabilitate material/cartuș filtrant..... înlocui filtrului cf. termenului de valabilitate

VIII. Clorinarea/dezinfectia

1. Au existat întreruperi în clorinarea/dezinfectia apei?

2. Frecvența întreruperilor:

3. Cauzele întreruperilor:

4. Tipul substanței chimice utilizate:

5. Dozarea substanței chimice: criterii de control a dozei

6. Consumul de substanță clorigenă/zi

7. Echipament și măsuri de siguranță:

8. Stocuri de rezervă de dezinfectant: Cantitatea

9. Condiții de depozitare:

IX. Rezervor/rezervoare cu apă potabilă

1. Nr. de rezervoare:

2. Tip rezervor

3. Capacitatea fiecărui rezervor, mc:

4. Concentrația de clor rezidual liber/dezinfectant rezidual:

5. pH:

6. Reactivi utilizați pentru ajustarea pH-ului și doza:
7. Există scurgeri din rezervor?
8. Este rezervorul acoperit și închis corespunzător?
9. Există urme de substanțe străine în rezervor?
10. Sunt ventilele de aer și conductele de preaplin protejate cu site?
11. Zonele de protecție sanitară (distanțe, pante, impermeabilizare, îngrădire, marcare)

X. Controlul procesului de tratare

	Da	Nu	Frecvent
1. Testul Jar:
2. pH:
3. Clor rezidual liber:
4. Culoare:
5. Turbiditate:
6. E. Coli/Enterococi:
7. Alt parametru chimic prezent în sursă
8. Colifagi somatici

EVALUARE SANITARĂ

XI. Controlul înregistrărilor/documentelor:

1. Consumul de reactivi
2. Documente justificative ale procurării dezinfectantelor/ Autorizații/Avize
3. Avize/Notificări pentru substanțele/materialele/ echipamentele care vin în contact cu apa
4. Testele utilizate pentru controlul procesului de tratare
5. Examinarea bacteriologică
6. Clorul rezidual
7. Planul de management al riscului/PSA
8. Certificatul de înregistrare la MS al laboratorului cu care se efectuează monitorizarea de control, în termeni de valabilitate

XII. Controlul monitorizării:

1. Monitorizarea operațională:
 - a) respectarea frecvenței de monitorizare

- b) respectarea parametrilor de analizat
 - c) respectarea punctelor de prelevare
 - d) parametrii neconformi identificați în monitorizarea operațională:
2. Monitorizarea de audit – contract de monitorizare:
- parametrii neconformi identificați în monitorizarea de audit

XIII. Întreținere

- | | Curățare | Calibrare/ungere |
|---|----------|------------------|
| 1. Grătare/Site: | | |
| 2. Pompe: | | |
| 3. Dozatoare pentru clor/alt dezinfectant: | | |
| 4. Dozatoare pentru aluminiu/alt coagulant: | | |
| 5. Instrumente de măsură și control: | | |
| 6. Gospodărire în general: | | |
| 7. Depozitarea reactivilor: | | |

XIV. Personal

- 1. Nr. angajaților
- (permanenți) (temporari)
- 2. Nivelul de pregătire al șefului stației de tratare a apei și a operatorului-șef
 - 3. Fișele de aptitudine/ conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare
 - 4. Certificatele privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 2209/4469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare,

XV. Reclamații primite

- 1. De la autoritatea publică locală:
- 2. De la consumatori

XV. Probleme/neconformități existente:

- | | Da | Nu | Descrierea problemei |
|-----------------------|-------|-------|----------------------|
| 1. Sitele fine: | | | |
| 2. Camera cu pietriș: | | | |

3. Treaptă de reținere a uleiurilor și.....
- substanțelor grase:
4. Presedimentarea:
5. Cărbunele activ:
6. Aerarea:
7. Coagularea și flocularea:
8. Sedimentarea:
9. Filtrarea:
10. Dezinfecția:
11. Alte procese:
12. Controlul procesului (X):
13. Controlul înregistrărilor (XI):
14. Întreținerea (XII):

XVI. Diagrama de flux a stației de tratarea apei (anexați diagrama)

XVII. Măsurile de remediere recomandate

1. Măsurile care trebuie luate imediat (nu mai mult de 1 zi):
2. Măsurile care trebuie luate în termen foarte scurt (maxim 10 zile):
3. Măsurile luate în termen scurt (între 10 și 30 zile)
4. Măsurile pe termen mediu (între 1 lună și 1 an)
5. Măsurile pe termen lung (peste 1 an)

XVIII. Au fost soluționate problemele identificate la evaluarea/controlul precedent?

.....

.....

Semnătura medicului igienist ori asistentului principal de igienă sau personal de specialitate desemnat de către conducerea unității*/inspectorului sanitar:

Semnătura furnizorului

* In cazul în care în departamentul de evaluare a factorilor de risc nu există medic igienist

Fișa nr. 2 de evaluare/inspecție sanitară

REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE

- I. **Locul verificat (zona de aprovizionare):**
1. Informații generale: Direcția de sănătate publică
- Localitatea

2. Cod/Adresă

4. Data evaluării/inspecției

5. Proba de apă prelevată Nr. probei CF

II. Informații pentru evaluarea riscului

Risc

1. Există vreun punct de scurgere între sursă și rezervor Da/ Nu

2. Căminele de vizitare sunt protejate (inclusiv d.p.d.v. sanitar) Da/ Nu

3. Dacă există un rezervor/mai multe

3a. Este acoperit și protejat (dacă e astfel construit) Da/ Nu

3b. Sunt ventilele protejate potrivit cerințelor de ordin sanitar Da/ Nu

3c. Prezintă rezervorul fisuri sau spărturi Da/ Nu

3d. Există pierderi vizibile în sistemul de distribuție Da/ Nu

3e. Este pavată și împrejmuită zona din jur/zonă de protecție sanitară Da/ Nu

3f. Se acumulează apă în jurul rezervorului (este necesară drenarea) Da/ Nu

3g. Există deșeuri solide pe o rază de 10 m în jurul rezervorului Da/ Nu

3h. Este marginea rezervorului fisurată sau erodată Da/ Nu

3i. Există pierderi la robinetul de golire Da/ Nu

4. Există avarii în rețeaua de distribuție Da/ Nu

Dacă da, câte avarii au fost în ultimile 12 luni:

5. Există întreruperi în furnizarea apei Da/ Nu

Dacă da, câte întreruperi au fost în ultimile 12 luni:

Scorul riscului de contaminare: 10 - 13 = foarte mare

6 - 9 = mare

3 - 5 = mediu

0 - 2 = mic

III. Controlul înregistrărilor/documentelor:

1. Avize/Notificări pentru substanțele/materialele/ echipamentele care vin în contact cu apa

2. Clorul rezidual

3. Monitorizarea operațională:

a) respectarea frecvenței de monitorizare

- b) respectarea parametrilor de analizat
- c) respectarea punctelor de prelevare
- 4. Monitorizarea de audit:
 - a) respectarea frecvenței de monitorizare
 - b) respectarea parametrilor de analizat
 - c) respectarea punctelor de prelevare

III. Rezultate și recomandări

Au fost identificate următoarele puncte cu risc (nr. 1 – 5)

Măsuri de remediere

- 1. Măsuri la nivelul sursei (captării):
- 1a. Măsuri de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare:
- 1b. Măsuri de înlocuire a sursei de captare:
- 2. Măsuri la nivelul rețelei de distribuție:
- 2a. Măsuri de înlocuire, deconectare sau reparare a componentelor implicate în neconformare:
- 2b. Măsuri de curățare, spălare/îndepărtare a biofilmului și a crustelor și/sau dezinfectare a componentelor contaminate:
- 3. Măsuri pentru protecția sănătății și siguranței populației aprovizionate:
- 3a. Notificare și instrucțiuni către consumatori (interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale consumului):
- 3b. Alternativă temporară de aprovizionare cu apă potabilă (apă îmbuteliată, cisterne de apă avizate, cu apă verificată și conformă):
- 4. Măsuri de securizare pentru prevenirea accesului neautorizat:
- 5. Măsuri de corectare și îmbunătățire a calității apei potabile (înstituire/adaptare/îmbunătățire a proceselor de tratare):
- 6. Alte măsuri:

Semnătura medicului igienist ori asistentului igienist sau personal de specialitate desemnat de către conducerea unității*/inspectorului sanitar:

* In cazul în care în departamentul de evaluare a factorilor de risc nu există medic igienist

Fișa nr. 3 de evaluare/inspecție sanitară

Fântâna publică

I. Informații generale:

Direcția de sănătate publică

Numele evaluatorului

Localitatea

II. Informații fântână:

1. Estimarea numărului de consumatori

2. Adâncime

- | III. Informații pentru evaluarea riscului | Risc |
|--|---|
| 1. Există surse de poluare (latrină/grajd/depozit de gunoi/cotețe) | DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> |
| 2. Distanța dintre sursa de poluare și fântână de cel puțin 10 m | DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> |
| 3. Pereții fântânii amenajați pentru a preveni orice contaminare exterioară | DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> |
| 4. Pereții fântânii prevăzuți cu ghizduri cu înălțimea de 70 - 100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia | DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> |
| 5. Este fântâna protejată cu capac? | |
| 6. Este fântâna dotată cu acoperiș? | |
| 7. Este dotată cu găleată proprie/pompă/hidrofor? | |
| 8. Există perimetru de protecție amenajat în pantă, cimentat sau pavat | |

Scorul riscului de contaminare:

6 - 8 = foarte mare

4 - 5 = mare

2 - 3 = mediu

0 - 1 = mic

IV. Rezultate și recomandări:

Au fost identificate următoarele puncte cu risc: (nr. 1 - 8)

Măsuri de remediere

Semnătura medicului/asistentului igienist sau personal de specialitate desemnat de către conducerea unității*/inspectorului sanitar

* In cazul în care în departamentul de evaluare a factorilor de risc nu există medic igienist

Secțiunea 3 - Derogări

CERERE-TIP

pentru solicitarea derogărilor potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman

Domnule director,

Subsemnatul,, reprezentant legal al, producător de apă potabilă/distribuitor de apă potabilă, solicit Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică acordarea derogării de la calitatea apei potabile pe care o furnizez în localitatea, județul, pentru un număr de parametri.

Datele de identificare ale producătorului și/sau ale distribuitorului de apă potabilă

Denumirea și adresa completă (tel./fax/e-mail)
Nr. de înregistrare la registrul comerțului, CUI

Derogarea este: - prima

- a doua

Zona de aprovizionare pentru care se solicită derogarea (cod)

Cantitatea medie de apă distribuită zilnic în zona de aprovizionare (mc/zi)

Populația rezidentă

Populația aprovizionată

Parametrul/Parametrii pentru care solicită derogarea de la valoarea stabilită în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 :

Perioada pentru care este solicitată derogarea

Motivul pentru care se solicită derogarea

Numărul de consumatori afectați

Numărul unităților de industrie alimentară afectate

Numărul obiectivelor de interes public afectate

S-a anexat un studiu de evaluare a riscurilor pentru sănătate, pentru fundamentarea valorii maxime admise pe perioada derogării? DA NU

Anexăm dosarul întocmit în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei destinată consumului uman.

Data

Semnătura

Ștampilă

NOTĂ:

Cererea-tip se depune în dublu exemplar la direcția de sănătate publică de care aparține furnizorul de apă potabilă.

LISTA
cuprinzând tarifele pentru procedura de derogare*)

Nr. crt.	Denumirea procedurii de reglementare sanitară	Tariful (lei)
1.	Derogare în baza referatului tehnic	7.000
2.	Evaluare riscuri pentru sănătate în vederea derogării	5.000
3.	Asistență de specialitate	400
	Consiliere în regim de urgență pentru întocmirea dosarului de solicitare a derogării	400

*) Tarifele se aplică sistemelor de aprovizionare cu apă care furnizează mai mult de 2.000 mc/zi sau aprovizionează mai mult de 10.000 de persoane. Pentru celelalte sisteme de aprovizionare cu apă tarifele percepute sunt conform Anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare.

la normele de supraveghere, monitorizare și inspecție sanitară a calității apei potabile

A. PROCEDURA**de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile**

Art. 1 - (1) Deținerea autorizației sanitare de funcționare este obligatorie pentru fiecare sistem de producție/distribuție a apei potabile și pentru fiecare unitate care produce apă de masă.

(2) Utilizarea în scopul consumului public a unei ape preluate dintr-o sursă aflată în mediul natural se autorizează sanitar de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.

(3) Nu este supusă autorizării sanitare utilizarea apei preluate dintr-un mediu natural pentru consumul personal al unei gospodării.

Art. 2 - (1) Autorizarea sanitară se realizează în baza dosarului întocmit în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare, depus de către producătorul/distribuitorul de apă potabilă, a referatului și a fișelor de evaluare întocmite de direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, pentru sistemul de aprovizionare în cauză, a expertizei sanitare realizată la nivelul sistemului de aprovizionare și a controlului de laborator constând în prelevarea de probe de apă de la sistemul de aprovizionare în timpul desfășurării expertizei sanitare și evaluarea rezultatelor analizelor probelor de apă prelevate.

(2) Pentru un sistem nou de aprovizionare cu apă, dosarul trebuie să conțină documentele prevăzute în OMS nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare și documente specifice, după cum urmează:

a) informații care să permită evaluarea calității apei la sursă și variațiile posibile de calitate și cantitate, pe o perioadă de cel puțin un an, inclusiv buletine de analiză a apei brute pentru perioada de un an anterior solicitării ASF. Monitorizarea calității apei la sursă va fi realizată conform Normelor de calitate NTPA-013 pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafață utilizate pentru potabilizare aprobate prin HG nr. 100/2002, respectiv Normativului privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților NP 133-2013, Partea I-a: Sisteme de alimentare cu apă a localităților NP 133/1-2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2901/2013, iar evaluarea rezultatelor monitorizării se va realiza în raport cu aceste Norme și/sau cu evaluarea riscurilor din bazinele hidrografice prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 7/2023;

b) evaluarea riscurilor posibile de modificare a calității apei la sursă;

c) studiul hidrogeologic și zonele de protecție sanitară;

d) planul de management al riscului și studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor și procedeele de tratare;

e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerințelor de calitate înainte de a fi distribuită și pentru reducerea potențialului de dizolvare a plumbului, cuprului și nichelului în apa produsă, dacă este cazul;

f) schema sistemului de producere și de distribuție a apei, planul de încadrare în zonă cuprinzând eventualele surse de poluare, planul de situație, planul de detaliu cu schema tehnologică, zonele de protecție sanitară;

g) regulamentul de exploatare, funcționare și întreținere a instalațiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman;

g) lista întreprinderilor cu profil alimentar aprovizionate;

h) un set de analize efectuate lunar în ultimile 3 luni, pentru parametrii relevanți stabiliți de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București în colaborare cu furnizorul de apă, în funcție de tipul sursei de apă, prelevate din punctele convenite de furnizor și direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București;

(3) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară și consemnează concluzia evaluării sistemului de aprovizionare cu apă potabilă în cadrul prezentei proceduri;

(4) La evaluarea și inspecția sanitară a stației de tratare a apei potabile se utilizează fișa de evaluare nr. 1 prevăzută în Secțiunea 2 a anexei la prezentele Norme, precum și date cuprinse în planul de siguranță a apei. Pentru evaluarea și inspecția sanitară a sistemului de distribuție și a rezervorului de înmagazinare se utilizează fișa de evaluare nr. 2 prevăzută în anexa la aceleași norme și date cuprinse în planul de siguranță a apei;

(5) În cazul în care la evaluarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă se constată neconformități care constituie risc asupra sănătății, se acordă un termen de remediere de maxim 30 de zile. În situația în care neconformitățile nu reprezintă un risc asupra sănătății, evaluat de specialiștii direcției de sănătate publică în conformitate cu Ghidul de evaluare și inspecție sanitară a sistemelor de aprovizionare cu apă, iar remedierea necesită investiții și/sau perioade mai lungi de timp, se poate acorda autorizație sanitară de funcționare cu program de conformare pentru o perioadă de maxim 11 luni;

(6) În situațiile prevăzute la alin. (5) furnizorul de apă informează întreprinderile cu profil alimentar aprovizionate asupra neconformităților existente și asupra programului de conformare;

(7) Neconformitățile privind parametri microbiologici prevăzuți în tabelul A și parametri chimici prevăzuți în tabelul B din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 nu pot face obiectul planurilor de conformare, fiind considerate situații cu risc asupra sănătății;

(8) Ghidul prevăzut la alin. (5) va fi elaborat în termen de 180 de zile de la aprobarea prezentelor Norme și va fi aprobat prin ordin al ministrului sănătății, după aplicarea timp de un an în cadrul unui proiect pilot de către direcțiile de sănătate publică stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică. Până la aprobarea Ghidului, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor evalua neconformitățile care nu reprezintă risc asupra sănătății prevăzute la alin. (5) în raport cu Orientările Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea apei potabile (Guidelines for drinking-water quality);

(9) Autorizația sanitară de funcționare stabilește condițiile de exploatare, regimul de protecție sanitară, produsele folosite și procedeele tehnologice de tratare, precum și programul de monitorizare a calității apei potabile;

Art. 3 – În situația în care există o captare în afara limitelor județului unde sunt situate localitățile aprovizionate, autorizarea sanitară se va efectua de către Direcția de sănătate publică a județului în care se află sistemul de distribuție. În acest sens, direcțiile de sănătate publică implicate elaborează o procedură unitară;

Art. 4 - (1) Anual, în cursul lunii ianuarie, furnizorul de apă potabilă trebuie să prezinte direcției de sănătate publică județene și a municipiului București planul de monitorizare operațională și de audit spre aprobare, precum și regulamentul cuprinzând lucrările care vor fi efectuate în cursul anului respectiv;

(2) Cu minim 30 de zile înainte de expirarea valabilității autorizației sanitare de funcționare, titularul solicită vizarea acesteia. În acest sens, va depune la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București o declarație privind condițiile în care va funcționa în perioada de un an acoperită de viză, dovada respectării condițiilor impuse în autorizația sanitară de funcționare și planul de monitorizare avizat;

(3) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, în termen de maxim 40 de zile de la depunerea documentelor pentru viză, efectuează expertiza sistemului de aprovizionare și transmite furnizorului de apă potabilă un referat de evaluare ce trebuie să cuprindă evaluarea condițiilor de funcționare, a programului de monitorizare a calității apei potabile și, dacă este cazul, măsurile ce trebuie aplicate de furnizor sau de consumatori pentru conformarea cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2023;

(4) Declarația și concluziile referatului de evaluare se afișează pe site-ul operatorului de apă sau autorității publice locale, după caz;

(5) Declarația și referatul trebuie să conțină următoarele elemente:

- a) datele de identificare a producătorului/distribuitorului de apă potabilă;
- b) datele de identificare a stației de tratare a apei;
- c) zona/zonile de aprovizionare cu apă potabilă;
- d) programul de distribuție a apei potabile către consumatori;
- e) lista întreprinderilor cu profil alimentar;

f) programul de monitorizare a calității apei potabile pentru anul în curs, costurile de realizare și nominalizarea laboratorului/laboratoarelor care efectuează programul de monitorizare;

Art. 5 – (1) Orice modificare de structură în segmentul de captare, de aducțiune, de tratare sau de distribuție a unui sistem de apă autorizat sanitar necesită evaluare sanitară și emiterea unei noi autorizații sanitare de funcționare;

(2) Pentru un sistem de aprovizionare cu apă potabilă care nu a primit viză anuală datorită neconformării la cerințele specifice, odată cu remedierea deficiențelor, furnizorul de apă va solicita o nouă autorizație sanitară de funcționare pentru care va depune un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - h) din prezenta anexă, precum și rezultatele monitorizării operaționale și a monitorizării de audit efectuată în ultimul an;

Art. 6 - (1) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei pentru consum uman trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să conțină următoarele elemente:

a) informații care să permită evaluarea calității apei la sursă și variațiile posibile de calitate pentru o perioadă de cel puțin un an anterior cererii de autorizare;

b) studiul hidrogeologic și zonele de protecție sanitară conform prevederilor legale în vigoare;

c) volumul de apă estimat a fi îmbuteliat anual;

d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii tehnologiei, produselor și procedeele de tratare a apei;

e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerințelor de calitate înainte de a fi îmbuteliată;

f) schema sistemului de captare, tratare/corectare și îmbuteliere;

g) programul de monitorizare a calității apei la sursă și a apei îmbuteliate.

(2) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară și trebuie să stabilească condițiile de exploatare, regimul de protecție sanitară, produsele folosite și procedeele tehnologice de tratare, programul de monitorizare a calității apei.

(3) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei de masă trebuie să notifice apa potabilă îmbuteliată Ministerului Sănătății conform Procedurii de notificare de la punctul B din prezenta anexă.

Art. 7 - Utilizarea materialelor, a produselor și procedeele de tratare a apei îmbuteliate destinate consumului uman este condiționată de obținerea avizului sanitar/notificării.

Art. 8 - Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate fabricarea gheții din apa potabilă, ambalarea, depozitarea și transportul gheții trebuie să prezinte pentru autorizarea sanitară un dosar care să conțină următoarele elemente:

a) informații care să permită evaluarea calității apei la sursă și variațiile posibile de calitate pe o perioadă de cel puțin un an;

b) studiul hidrogeologic și zonele de protecție sanitară, după caz;

c) volumul de apă estimat a fi prelucrat anual;

d) studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor și procedeele de tratare;

e) specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerințelor de calitate înainte de a fi fabricată gheața;

f) schema sistemului de captare, tratare/corectare a apei și de fabricare a a gheții;

g) avizul sanitar pentru materialele de ambalare a gheții;

h) avizul sanitar pentru mijloacele de transport;

i) programul de monitorizare a calității apei și a gheții.

Art. 9 - (1) Autorizarea sanitară se acordă numai dacă instalațiile de îmbuteliere a apei destinate consumului uman sau instalațiile de fabricare și ambalare, de depozitare și transport al gheții pentru consum uman, fabricată din apă potabilă, asigură evitarea oricărui risc de contaminare.

(2) Referatul de evaluare se redactează conform prevederilor legale în vigoare privind autorizarea sanitară și trebuie să stabilească condițiile de exploatare, regimul de protecție sanitară, produsele folosite și procedeele tehnologice de tratare, precum și programul de monitorizare a calității apei.

Art. 10 - Normele de igienă aplicabile instalațiilor de îmbuteliere și recipientelor, metodele de gazeificare și de corectare a calității apei îmbuteliate, alta decât apa de izvor, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 11 - (1) Materialele de îmbuteliere a apei potabile și materialele de ambalare a gheții nu trebuie să afecteze calitatea apei sau a gheții.

(2) Orice produs utilizat la tratarea sau la prepararea apei îmbuteliate ori a gheții nu trebuie să se regăsească în apă sau în gheață în concentrații superioare celor stabilite în tabelele A1, B și C din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 ori să inducă direct sau indirect un risc pentru sănătatea publică.

Art. 12 - Autorizația sanitară de funcționare emisă pentru activitățile specificate la art. 1 din prezenta anexă se vizează anual, conform Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13 - Autorizația sanitară de funcționare pentru producerea și distribuția apei potabile poate fi retrasă de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București în următoarele cazuri:

a) dacă nu s-au respectat condițiile impuse în autorizația sanitară de funcționare;

b) dacă lucrările, construcțiile și instalațiile producătorului/distribuitorului de apă potabilă nu prezintă siguranță în exploatare, atât cu privire la integritatea structurilor, cât și la eficiența tehnologiilor de tratare adoptate;

c) în cazul nerespectării parametrilor de calitate ai apei potabile și/sau a calendarului din programul de monitorizare a calității apei potabile, dacă se constată că aceste abateri s-au înregistrat într-un interval de 6 luni de la eliberarea autorizației sanitare de funcționare sau vizei anuale.

B. PROCEDURA

de notificare a apelor potabile îmbuteliate comercializate sub denumirea de apă de masă, altele decât apele minerale naturale, sau decât apele de izvor

Art. 1 Zonele de protecție a sursei de apă din care este produsă apa de masă trebuie să fie asigurate în conformitate cu prevederile legale din domeniu;

Art. 2 Apele destinate îmbutelierii ca apă de masă pot fi supuse următoarelor procedee de tratare selectivă pentru modificarea compoziției originale, în vederea încadrării acesteia în parametrii prevăzuți de Ordonanța Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman:

a. reducerea și/sau eliminarea gazelor dizolvate;

b. adăugarea de dioxid de carbon sau reîncorporarea dioxidului de carbon original prezent în sursa de apă;

c. reducerea și/sau eliminarea constituenților instabili, cum ar fi fierul, manganul, compușii sulfuroși și carbonații în exces în condiții normale de temperatură și presiune a echilibrului calciu-carbonat;

d. adăugarea de aer, oxigen sau ozon, cu condiția ca produșii rezultați din tratarea cu ozon să aibă o concentrație conformă legislației din domeniu;

e. reducerea și/sau separarea elementelor prezente inițial în exces la concentrații maxime sau elemente la niveluri maxime de radioactivitate, conform Legii nr. 301/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă.

f. adăugarea de minerale înainte de îmbuteliere cu respectarea prevederilor legale din domeniu și a valorilor parametrilor stabilite în Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023

g. tratare chimică (clorinare, ozonizare, carbonatare etc.) sau fizică (tratare la temperatură înaltă, ionizare UV, filtrare etc.) în vederea asigurării calității microbiologice, cu respectarea valorilor legitimate a eventualilor produși de dezinfecție rezultați în urma aplicării sistemului de tratare.

Art. 3 (1) Procedeele de tratare folosite și modificările aduse trebuie să nu schimbe caracteristicile fizico-chimice de bază și nici să nu compromită securitatea chimică, radiologică și microbiologică a apei ca produs finit;

(2) Producătorul de apă de masă trebuie să aibă implementat sistemul HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point/ Analiza riscurilor și a punctelor critice de control) astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, pentru extragerea, îmbutelierea și transportul apei de masă.

Art. 4 Calitatea apei de masă trebuie să corespundă cerințelor de calitate prevăzute în tabelele A1, B și C din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman și prevederilor Legii nr. 301/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă.

Art. 5. Monitorizarea operațională și monitorizarea de audit a calității apei de masă îmbuteliată în sticle sau alte recipiente se vor face conform tabelelor 3 și 4 din prezentele Norme;

Art. 6. Producătorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe piață pentru prima dată a apei potabile îmbuteliate comercializată sub denumirea de apă de masă va depune la secretariatul Institutului Național de Sănătate Publică cererea de notificare a produsului, însoțită de dosarul de produs.

Art. 7. (1) Apele potabile îmbuteliate ca apă de masă, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, se notifică la Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică.

(2) Este interzisă comercializarea sub mai multe denumiri comerciale a apei de masă provenită din aceeași sursă.

Art. 8. Ministerul Sănătății organizează Registrul apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, și administrează baza de date aferentă, aflată pe site-ul instituției.

Art. 9 În vederea notificării, producătorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe piață pentru prima dată a apei îmbuteliate ca apă de masă, depune la Institutul Național de Sănătate Publică formularul de notificare prevăzut în prezenta procedură, completat, împreună cu modelul de etichetă utilizat pentru produsul în cauză.

Art.10 Personalul din Institutul Național de Sănătate Publică responsabil cu activitatea de notificare a apelor potabile îmbuteliate, este desemnat prin decizie de către conducătorul instituției și are următoarele atribuții:

a) evaluează conformitatea documentației depuse cu prevederile legale privind notificarea și transmite solicitantului, în termen de 72 de ore lucrătoare, formularul de confirmare a notificării, prevăzut în prezenta procedură de notificare;

b) asigură notificarea directă în baza de date aflată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Art. 11 - (1) Personalul din cadrul compartimentelor de control în sănătate publică ale direcțiilor de sănătate publică județene și a Municipiului București, efectuează controlul conformității apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) În vederea exercitării controlului pe piață al apelor potabile îmbuteliate producătorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe piață pentru prima dată a produsului deține la adresa indicată pe etichetă dosarul de produs conținând documentele care atestă conformitatea produsului, asigurând accesul personalului menționat la alin. (1) la acest dosar.

(3) În cazul constatării unor neconcordanțe cu reglementările legale în vigoare, Inspekția Sanitară de Stat informează direcția de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății care administrează Registrul apelor de masă îmbuteliate și INSP, în vederea anulării respectivei notificării din Registru.

Art. 12. Dosarul produsului supus notificării trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) Cerere de notificare și înregistrare a produsului;

b) Formular de notificare;

c) Dovada înregistrării produsului sau a oricărei alte proceduri similare din țara de origine pentru produsele importate;

d) Autorizație sanitară – eliberată de către DSP teritorială pentru imbutelierea apei potabile ca apa de masă;

e) Buletine de analiză corespunzătoare sursei și produsului finit pentru parametrii legiferati – eliberate de către un laborator de analiză a apei înregistrat la Ministerul Sănătății;

f) Studiu hidrogeologic pentru dimensionarea zonelor de protecție sanitara a sursei de apa întocmit de către INHGA sau un alt elaborator atestat de Ministerul Apelor și Padurilor și aprobat de INHGA;

g) Dovada privind instituirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică a surselor conform studiului menționat la lit. f);

h) Dovada implementării sistemului HACCP;

i) Program de monitorizare a calității apei de masă avizat de direcția de sănătate publică județeană și a

municipiului București;

j) Eticheta produsului în conformitate cu legislația în vigoare, în format electronic și tipărit. În situația în care apa de masă îmbuteliată a fost supusă unui procedeu de tratare care îi modifică compoziția originală sau în care a fost adăugat dioxid de carbon, trebuie să apară pe etichetă sintagma "tratată" lângă numele produsului de pe eticheta principală; modificarea rezultată în urma tratamentului trebuie să fie declarată pe etichetă;

k) Schema fluxului tehnologic;

l) Orice alt document necesar evaluării corecte a produsului supus notificării, solicitat de personalul care efectuează notificarea produsului.

Art. 13. (1) Cererea de notificare și înregistrare a produsului este documentul prin care producătorii, importatorii sau responsabilii cu punerea pe piață pentru prima dată a apelor de masă îmbuteliate solicită în scris înregistrarea produsului în Registrul apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât cele de izvor. Aceasta conține:

a) datele de identificare a producătorului/importatorului sau responsabilului cu punerea pe piață (persoanei fizice/juridice) care solicită notificarea: numele, adresa, telefon, fax;

b) denumirea comercială a produsului;

c) compoziția produsului conform buletinelor de analiză fizico-chimice;

d) copia etichetei produsului.

(2) Importatorul sau persoana responsabilă cu punerea pe piață pentru prima dată a produsului va prezenta dovada înregistrării din țara de origine sau a oricărei alte proceduri similare.

Art. 14 Formularul de notificare va conține:

a) datele persoanei fizice/juridice care solicită notificarea: numele, adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare în registrul comerțului;

b) denumirea comercială a produsului;

c) tipul de apă de masă îmbuteliată: carbogazoasă sau necarbogazoasă;

d) tipul sursei (sursă subterană sau sursă de suprafață) și denumirea sursei;

e) informații privind compoziția produsului, respectiv informații referitoare la calitatea apei;

f) copia etichetei în format electronic/pe hârtie într-o formă lizibilă;

g) data eliberării.

Art. 15. În urma evaluării dosarului de produs INSP va elibera Formularul de confirmare a notificării conform modelului:

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

FORMULAR DE CONFIRMARE A NOTIFICĂRII

în Registrul apelor potabile îmbuteliate de masă, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor

Notificare nr. din

1. Datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a solicitat notificarea (numele, adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului):

2. Denumirea comercială a produsului:

3. Tipul de apă de masă îmbuteliată:

4. Denumirea și tipul sursei:

5. Informații produs:

6. Notificarea primită în data de:

Director General/Director/ Medic Șef,